

Anexo Carta GCDC01698-24
Respuesta a carta DE04633-24

De acuerdo con las Observaciones asociadas a Compañía General de Electricidad respecto a Carta DE04633-24 por los EAF-363-2024 y EAF-371-2024 indicamos lo siguiente:

Se ingresan nuevos documentos en sistema Neomante mediante el cual se entrega respuesta a lo observado.

En la siguientes imágenes se presente el respaldo correspondiente:

1.-

EAF (*)	Fecha falla	Distribuidora Involucrada	S/E con consumo afectado	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario DCO
EAF 363-2024	01-08-2024	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E Tumbes	NO	-	No envía anexo con los alimentadores que fueron afectados para la S/E con consumos afectados mencionada. Enviar antecedentes solicitados.

Resumen - Subestación

Te encuentras en > Home > Informe Fallas

Resumen Finalizado

Número: 2024003631

Solicitante: DANIEL DURAN TORRES

Empresa: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen: Externo

SubEstación: S/E TUMBES

Falla Sobre: otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable

Nombre:

Fecha Perturbacion : 01-08-2024 15:09

Fecha Normaliza : 01-08-2024 16:30

Protección : 52B2 de S/E Latorre

Interruptor : 52B2 de S/E Latorre

Consumo : 3.7 MW

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Anexo_informe_falla-cge-Coordinador.xlsx	08/08/2024 14:15:58
Formato bloques Dx_DF LT 66 kV Loncoche - Villarrica N°2 - IF 2024003434....xlsx	08/08/2024 14:15:58
IF Sto Dia_2024003719_SE Villarrica_Coordinador.docx	08/08/2024 14:15:58

2.-

EAF (*)	Fecha falla	Distribuidora Involucrada	S/E con consumo afectado	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario DCO
EAF 371-2024	01-08-2024	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E Las Cabras S/E Quinta de Tiloco S/E El Manzano (CGE) S/E San Vicente de Tagua Tagua	Parcial	SI	Los siguientes clientes libres en distribución no se encuentran en las bases de datos del Coordinador: <ul style="list-style-type: none"> ESSBIO S.A. (BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1) Enviar antecedentes corregidos, indicando para cada cliente libre la razón social, el RUT y la barra de conexión.



Resumen - Subestación

Resumen Finalizado

Número:
2024003930

Solicitante:
ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA

Empresa:
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:
Externo

Correlativo Asociado:
2024003429

SubEstación:
S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Falla Sobre:
otro

Elementos
Tipo: otros - tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 01-08-2024 22:25
Fecha Normaliza : 01-08-2024 22:32
Protección : MALLOA NUEVA 230-154/69/14.8 75MVA N°1 + URC
Interruptor : Transformador N°1 S/E Malloa
Consumo : 7,2
Comentario: .

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2024003930 01-08-2024 SE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.pdf	19/08/2024 10:51:47
Nuevo formato para Anexo IF5D.xlsx	19/08/2024 10:51:51
Nuevo formato para Anexo IF5D 2.0.xlsx	25/09/2024 09:06:43