



Anexo Carta GDC01981-24
en respuesta a carta DE06333-24

De acuerdo con las Observaciones asociadas a Compañía General de Electricidad respecto a Carta DE06333-24 por EAF-516-2024 indicamos lo siguiente:

Respuesta: En el anexo IF 2024004889, el valor es mayor que cero, pero ínfimo ya que corresponde a un cliente

EAF (*)	Fecha falla	Distribuidora Involucrada	S/E con consumo afectado	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario DCO
EAF 516-2024	24-10-2024	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E Mahns	Parcial	SI	La información para clientes regulados de S/E Mahns incorpora para el alimentador Lirquen de la comuna de Penco valor 0 para el campo "Cpph equivalente [MW]". Justificar y/o corregir los valores de CPPH informados en cero.

ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida d	Hora de Desconexión (d)	Tiempo d	Hora de Normalización	Comunas	Sistema d	Enege Int	Nº Cliente	Enege Int	Nº Cliente	ID Coordi	Coordina	Tipo de cl	ID Cliente	Cliente Li	Cpph equ
187	BA S/E MA	26487	S/E MAHN LIRQUEN		0	24-10-2024 07:40:40	0,822222	24-10-2024 08:30:00	Penco	E	0	1	0	0	0 247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0,000
187	BA S/E MA	26487	S/E MAHN LIRQUEN		0,9	24-10-2024 07:40:40	0,822222	24-10-2024 08:30:00	TOME	E	0,9102	2928	0	0	0 247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	1,107