

Santiago, 28 de mayo 2024

**Señora Gretchen Zbinden V.**  
**Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**  
**PRESENTE**

**BF083-2024: Ref. BF130-2023:** Respuesta Carta DE02691-24. Plan de Acción por EAF 387-2023 – Falla LT220kV Charrúa-Celulosa SF responde a DE07525-23.

De nuestra consideración,

Por medio de la presente, nos referimos a la falla en la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Santa Fe, ocurrida a las 19:25 horas del día 02 de septiembre de 2023, en la cual resultaron involucradas nuestras instalaciones. De lo anterior, se detalla lo siguiente:

- a) Registros oscilográficos y/o de eventos donde se aprecie la orden de apertura del alimentador 52C3 ERCO de S/E Celulosa Pacífico, por medio del esquema LoadShedding.

R: Respecto a esta actividad comprometida para marzo 2024, hasta la fecha no ha sido posible realizar dicha actividad debido a que se requiere la desconexión del alimentador principal y con ello la detención del complejo industrial en coordinación con planta Celulosa Pacífico. De lo anterior, se programa dicha actividad durante la Parada General de Planta (PGP) anual de Celulosa Pacífico a realizar durante el mes de noviembre 2024.

Sin otro particular, saluda atentamente



**Marcelo Lagos Peña**  
**Encargado Suplente Bioenergías Forestales SpA.**

ANEXO

S/E Celulosa Pacífico – Operación Isla

