



NOTAS GENERALES:

1. EQUIPOS DEL PAÑO 08 SON DE ALCANCE DE FRONTEL.
2. EQUIPOS DEL PAÑO 14 SON DE ALCANCE DE CUELLO.
3. INTERRUPTOR 56C111 NO POSEE CONTROL NI VISUALIZACIÓN DE ESTADOS.
4. NO EXISTE LÓGICA DE CONTROL PROGRAMADA NI ALAMBRADA.
5. NO EXISTE SISTEMA SCADA.
6. MNR NUP 1602: REEMPLAZO DE EQUIPOS EXISTENTES S/E FAENAS PANGUE 13,2kV (89CPT-F; 89CSA1-F; ACTUALIZACIÓN DE RECONECTOR 52C4; ACTUALIZACIÓN DE RECONECTOR 52C1 Y DE PROTECCIONES PROTECCIONES P51/CT11; P52/CT11).

ESC.: S/E

							
		FORMATO	A1		CLIENTE	PALMUCHO S.A.	
		FECHA	NOMBRE				
PROCESOS	PROYECTO	07.07.2022	M.Q.N.				
	DIBUJO	07.07.2022	M.Q.N.				
	REVISO	07.07.2022	J.T.R.				
	APROBO	07.07.2022	J.T.R.				
CLIENTE	REVISO				PROYECTO:	S/E FAENAS PANGUE	
	APROBO				TITULO:	DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL	
					SUBTITULO:	SITUACION ACTUAL	
					ESCALAS	Nº PLANO PROSOLUTIONS	
					S/E	PROY001-23-FPG-DUF-001	
						REV	C