

Santiago, 12 de agosto de 2024

DE 04091-24

Sra. Marta Cabeza V.
Superintendente de Electricidad y Combustibles
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Presente

Ref.: Informe de Auditoría Técnica a Central Térmica Nehuenco.

[1] Carta DE03145/2024 de 18 de junio de 2024, Informa resultados de la Auditoría Técnica a Central Térmica Nehuenco.

[2] Carta GO N°122/2024 del 04.07.2024, de Colbún S.A.

[3] Carta DE 04090-24 del 12.08.2024 del Coordinador (respuesta a Colbún S.A.).

De mi consideración:


Como es de su conocimiento, con fecha 18 de junio de 2024, mediante carta de la Ref. [1], se informó a la Superintendencia el término del proceso de Auditoría Técnica de las unidades 1 y 2 de la Central Nehuenco, poniendo a su disposición el Informe de Auditoría Técnica elaborado por la empresa Sargent & Lundy.

Al respecto, y en relación con lo señalado en el artículo 180 del DS125, debemos hacer notar que el Informe de Auditoría Técnica concluye que “las limitaciones de parada/arranque para ambas unidades son muy conservadoras y no pueden justificarse”, y que “no hay evidencia de que sea necesario limitar los arranques/paradas”, lo que constituye un incumplimiento a la normativa eléctrica vigente.

Por otra parte, se hace presente que Colbún S.A., con posterioridad al cierre de la Auditoría Técnica, envió observaciones al Informe, mediante la carta de Ref. [2], las que fueron desestimadas según consta en la carta de Ref. [3].

Finalmente, quedamos a su disposición para proporcionar la información que estime necesaria.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

MCM/RBS/REV/agc

Incl.: Cartas de la Ref. [2] y [3].

c.c.: Sr. Marco Mancilla A., Secretario Ejecutivo, Comisión Nacional de Energía.

Sr. Iván Cabrera P., Encargado Titular de Colbún S.A.

Sra. Consuelo Mengual H., Directora Unidad Legal.

Sr. Rodrigo Barbagelata, Director Unidad de Regulación.

Sr. Rodrigo Espinoza V., Gerente de Operación.