

**Anexo Carta CGET01836-24**  
**en respuesta a carta DE04808-24**

**1.-Plan de trabajo para el reemplazo de los sistemas de protección del paño B2 de S/E Latorre, por equipos que permitan generar registros oscilográficos y de eventos, de acuerdo con lo requerido por la normativa vigente.**

**Respuesta:** Se realizará proyecto de control y estudio de coordinación de protecciones. Considerando el siguiente cronograma.

<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>
Generación de proyecto de control	30-12-2024
Compra de relés	30-12-2024
PES	30-06-2025

**2.-Otros antecedentes que CGE Transmisión S.A. considere relevantes en relación con lo solicitado.**

**Respuesta:** No se requiere presentar otros antecedentes.