



SIMBOLOGÍA

- PARARRAYOS CON CONTADOR DE DESCARGAS
- DESCONECTADOR TRIPOLAR DE APERTURA CENTRAL OPERADO A MOTOR CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA OPERADO A MOTOR
- DESCONECTADOR TRIPOLAR DE APERTURA CENTRAL OPERADO MANUALMENTE CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA OPERADO MANUALMENTE
- DESCONECTADOR TRIPOLAR DE APERTURA CENTRAL OPERADO A MOTOR
- INTERRUPTOR DE PODER
- TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
- MUFA CABLE DE ALTA TENSIÓN
- ALARMA
- KWh-KVArh
- EMC PML 3710
- 24Q
- 26E
- 26Q
- 63
- BU
- 52 HT 1
- SW CA
- 86T1
- 89E
- 52E
- 87T1
- E1
- E2
- E3
- PROYECTO IMPLEMENTACIÓN PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 87B



NOTAS: 1.- DESCONECTADOR QUEDARÁ NORMALMENTE CERRADO Y CON CHICOTES DE BARRA RETIRADOS. 2.- INGENIERÍA DE DETALLE DEBE DEFINIR EL MODO DE ACOPLAMIENTO. 3.- PROYECTO FUTURO - TRAMO DE LÍNEA CHONCHI-GAMBOA. 4.- PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 87B	REV. Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	PROPIETARIO	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.		PROYECTO SUBESTACIÓN CHONCHI 110/23 kV PLANO DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL	
	10	11-2024	IMPLEMENTACIÓN PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 87B	STS	ACTIVIDAD NOMBRE FECHA				V.S.J.
	9	04-2023	ACT. DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE BARRAS	STS					
	8	09-2021	LEVANTAMIENTO DE CALIDAD DE INFORMACIÓN 2021.	-					
	7	09-2019	SE LEVANTAN OBSERVACIONES DEL CEN	V.S.J.					
	6	07-2019	PROYECTO REEMPLAZO PROTECCIONES T1.	V.S.J.					
	5	07-2019	PROY. REEMPL. DE EQUIPOS EN MT - MTX.	V.S.J.					
	4	03-2019	TELEPROTECCIÓN PAÑO H1	V.S.J.					
	3	12-2018	INST. MED. ION 7650 PANOS E1, E2, E3	RAR					
	2	06-2018	REVISIÓN POR MTO. TX	AJ/V					
1	02-2018	INST. DE MEDIDOR ION7650 PAÑO H2	V.S.J.	APROBÓ		STS	11-2024		
0	12-2017	NORMALIZACIÓN PAÑO H1	V.S.J.						
PROYECTO Nº					SE170T003-P-EE-00-002				
ESCALA	REVISIÓN	Nº DE PLANO							
S/E	10								