

ANEXO – Justificación de Fecha de Entrada en Operación

Proyecto: La Perla (NUP 3570)

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto La Perla (NUP 3570).

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en un PMGD de generación fotovoltaica de 5 MW de excedentes de potencia declarados, cuyo punto de conexión es el alimentador Canteras de la S/E Los Angeles CGE. Ubicado en la comuna de El Peral, región del Biobío.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la “Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD en Instalaciones de Media Tensión (NTCO),” la “Ley General de Servicios Eléctricos” y el Decreto Supremo 88, en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de proyectos PMGD. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: [Documento justificativo Hito EO PMGD | Coordinador Eléctrico Nacional](#)

Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:

| | |
|---|--|
| Opción de Venta de Energía | Precio Nudo de Corto Plazo, informado el 04 de octubre de 2022, carta OP01686-22 |
| Fecha de autorización de Puesta en Servicio | 19-08-2024 |
| Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio | 25-10-2024 |
| Fecha de Culminación de Obras Adicionales | Se otorga la Entrada en Operación del proyecto, con anterioridad a que sus obras adicionales estén totalmente ejecutadas, considerando lo indicado en el Decreto Supremo N°88 (“DS88/2019”) ¹ |
| Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio | 25-10-2024 |
| Potencia limitada | 1,0 MW |
| Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO | 28-10-2024 a través de carta OP02481-24 11-12-2024 a través de carta OP02961-24 |

En conclusión:

La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto **NUP 3570 “La Perla” es el 25 de octubre de 2024.**

Es responsabilidad de las empresas propietarias de proyectos PMGD a los cuales se les haya otorgado la Entrada en Operación con limitaciones de inyecciones de potencia, informar al Coordinador, mediante una carta seleccionando la materia micro: liberación de potencia PMGD con limitación, disponible en el sistema de correspondencia y adjuntando el respaldo emitido por la empresa distribuidora para la actualización de dicha información

¹ Art. 93.