

Anexo Carta CGET01925-24
en respuesta a carta DE05841-24

Confirmación de ejecución exitosa o estado de avance del tendido y configuración del cable de comunicación con protocolo IRIG-B a relé SEL 351R del paño C1 de S/E San Pedro (CGE), lo cual se comprometió para el 30 de agosto de 2024.

Respuesta: Actividad será completada a más tardar el 28 de febrero 2025

Confirmación de ejecución exitosa o estado de avance del mantenimiento al interruptor tipo WE del paño C1 de S/E San Pedro (CGE), para devolver sus tiempos de operación a valores aceptables, lo cual se comprometió para el 30 de agosto de 2024.

Respuesta: Actividad será completada a más tardar el 28 de febrero 2025