



Anexo Carta GCDC02044-24
en respuesta a carta DE06676-24

Respecto a falla en la línea 66 kV Parinacota - Quiani, ocurrida a las 10:31 horas del día 07 de noviembre de 2024, se solicita lo siguiente:

- **Detalle pormenorizado de los consumos afectados de S/E Quiani, perteneciente a su representada, junto con las maniobras realizadas tanto para la recuperación de los consumos como para la normalización de las instalaciones.**
- **Comunas, número de clientes afectados por la interrupción de suministro y calificación urbana o rural en cada alimentador de su representada en la S/E Quiani, de acuerdo con lo indicado en Decreto 327, 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25, o en su defecto su clasificación de densidad.**
- **Eventuales acciones correctivas y/o preventivas adoptadas.**
- **Motivos que propiciaron la no entrega de la información citada en las viñetas anteriores en tiempo y forma, junto con las acciones que su representada realizará para evitar una nueva ocurrencia de omisión de dichos antecedentes.**
- **Otros antecedentes**

Respuesta Se adjuntan anexos correspondientes a IF N° 2024005057 en Neomante, el cual fue ingresado a sistema Neomante

Resumen		Finalizado
Número:	2024005057	
Solicitante:	Ricardo Neira Cordero	
Empresa:	COMPañA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	
Tipo de Origen:	Externo	
SubEstación:	S/E PARINACOTA	
Falla Sobre:	otro	
Elementos		
Tipo:	otros - tendido cable	
Nombre:		
Fecha Perturbacion:	07-11-2024 10:31	
Fecha Normaliza:	07-11-2024 11:21	
Protección:		
Interrupcion:	52B3	
Consumo:	8 MW	
Comentario:	FALLA LINEA 66 KV PARINACOTA - QUIANI	

Archivos Subidos	
Archivo	Fecha Subida
IF 2024005057 Quiani 07-11-2024.pdf	16/12/2024 11:41:21
IF 2024005057 Quiani 07-11-2024.rar	16/12/2024 11:41:26