



Anexo Carta GCDC02013-24
en respuesta a carta DE06395-24

De acuerdo con las Observaciones asociadas a Compañía General de Electricidad respecto a Carta DE06395-24 por EAF-524-2024 indicamos lo siguiente:

Respuesta:

- Se modifica la información y se carga en la página del coordinador eléctrico.
- Alimentador Super Pollo no fue afectado por esta operación de la S/E Las Arañas

EAF 524-2024	28-10-2024	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E Las Arañas	Parcial	SI	Alimentadores Entel, Super Pollo, Los Culenes y San Pedro, tienen horas de normalización equivalentes previos a la hora de disponibilidad de la barra. Se solicita detallar el mecanismo de recuperación de estas cargas para cada uno de los alimentadores donde esto se presente, y con el desglose requerido por la SEC, esto es comunal y por zona de tarificación.
--------------	------------	---------------------------------------	----------------	---------	----	--

Resumen Finalizado

Número: 2024004937

Solicitante: PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ

Empresa: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen: Externo

SubEstación: S/E LAS ARAÑAS

Falla Sobre: otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable

Nombre:

Fecha Perturbacion: 28-10-2024 12:19

Fecha Normaliza: 28-10-2024 17:00

Archivo	Fecha Subida
Nuevo formato para Anexo IF5D (5) (1).xlsx	03/11/2024 03:28:38
SE Las Arañas.docx	03/11/2024 03:28:38
SE Las Arañas (MODIFICADO).docx	19/12/2024 11:45:56
Nuevo formato para Anexo IF5D (MODIFICADO).xlsx	19/12/2024 11:46:33

