

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2024004944	FECHA DE FALLA: 26 de octubre de 2024
INSTALACIÓN (ES) S/E CENTRO	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:**1.1. Fecha y hora de la Falla:**

Fecha	26 de octubre de 2024
Hora	00:31

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.**1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.**
S/E Centro**1.3. Datos de la Empresa.**

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Quezada Escobar.
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes,
Santiago, Chile.

INFORME DE FALLA REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2024004944	FECHA DE FALLA: 26 de octubre de 2024
INSTALACIÓN (ES) S/E CENTRO	

2. POTENCIA INTERRUPTIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instala Dx)				
Centro	T1	Circunvalación	52E2	4,47	26-10-2024 0:31	26-10-2024 0:48	1	4.991	16.591	CGE	Antofagasta	Urbano	Recuperado el 100% de los consumos.
		Carrizo	52E3	0,03	26-10-2024 0:31	26-10-2024 0:48	1	3	205	CGE	Antofagasta	Urbano	Recuperado el 100% de los consumos.
		Alberto Hurtado	52E5	7,83	26-10-2024 0:31	26-10-2024 12:36	1	13.012	17.806.5	CGE	Antofagasta	Urbano	Recuperado el 100% de los consumos.
Total				12,33									

ENS: **3,231 MWh.**
N° de clientes afectados CGE: **18.006 Clientes.**

INFORME DE FALLA REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2024004944	FECHA DE FALLA: 26 de octubre de 2024
INSTALACIÓN (ES) S/E CENTRO	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	Subestación	Alimentador		Potencia Desprendida (MW)
		Nombre	Nema	