

Resumen - Línea

Resumen

Número:

2025034949

Solicitante:

PAPELES CORDILLERA SPA

Empresa:

PAPELES CORDILLERA SPA

Tipo de Solicitud:**Desconexión**

Origen: Interno

Tipo de programación: **Curso Forzoso**

Línea:

PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos - PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1

Descripción Nivel de Riesgo

Riesgos informados por CELEO segun SD 2025034922

Tipo de Trabajo:

Otro Tipo de Trabajo

Comentario Trabajo a Realizar

A solicitud de CELEO, se requiere la desconexión de curso forzoso de LT 110kV Pirque Puente Alto, debido a trabajos para normalizar anomalía térmica en conector de TC paño H4 de SE Pirque, según SD 2025034922 de CELEO.

Comentarios:

Trabajos propios de CELEO.

Consumos Afectados:

Libre

Distribuidoras Afectadas

PAPELES CORDILLERA SPA / Perd. Estm. de Potencia: 37 / Región : Metropolitana

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Trabajo requiere:

Ninguno de los antecedentes anteriores

Otros:

Puede Afectar a: instalaciones

Comentarios : A solicitud de CELEO, se requiere la desconexión de curso forzoso de LT 110kV Pirque Puente Alto, debido a trabajos para normalizar anomalía térmica en conector de TC paño H4 de SE Pirque, según SD 2025034922 de CELEO.

Fecha / Hora Inicio:

01-04-2025 12:00

Fecha / Hora Término:

01-04-2025 16:00

Fecha / Hora Inicio Efectiva:

01-04-2025 12:03

Fecha / Hora Término:

01-04-2025 13:45

Trabajo Relevante:

No

Comentarios

Sin comentarios