

[ CORREO EXTERNO. Solo abra links o adjuntos de remitentes conocidos, no revele sus contraseñas]

Cristopher,  
Junto con saludar, ya se encuentran instalados los equipos definitivos y el objetivo es regularizar la Información Técnica ante el CEN.

Quedamos atento a cualquier requerimiento.

Atte



**Isaac Berrios Sazo** | Zona O'Higgins, Subestaciones y Protecciones.  
El Trebol N°617, Rancagua | +56981286946  
[www.cge.cl](http://www.cge.cl)



Pensemos en el medio ambiente antes

**De:** Cristopher Torres Mancilla <crisopher.torres@coordinador.cl>

**Enviado el:** lunes, 9 de junio de 2025 8:00

**Para:** Isaac Matias Berrios Sazo <IMBERRIOSS@CGETRANSMISION.CL>; Luis Feliciano Marisio Sanhueza <lmarisios@cgetransmision.cl>

**CC:** Proyectos MNR <MNR@coordinador.cl>

**Asunto:** MNR Instalación de TTCC y Reemplazo de Reconectador y Unidad de Control del paño C3 en S/E Graneros - Admisibilidad

**CIBERSEGURIDAD CGE - Este es un CORREO EXTERNO: Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a links.**

Estimados,

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, comunico que el proyecto en asunto se encuentra en evaluación de admisibilidad y me gustaría precisar lo siguiente. La SMNR N°DE05521-25 indica que el proyecto en asunto corresponde a una regularización del paño C3, dado el reemplazo realizado por urgencia operacional con motivo de falla del reconectador, según IF 2025003113 y CF 2025042470.

1- Agradecería me comentaran si ¿actualmente se encuentra un equipo transitorio en el paño C3, el cual con este proyecto se busca reemplazar por otro definitivo?; o ¿ya se encuentran instalados los equipos definitivos y este proyecto busca regularizar la Información Técnica ante el CEN?

Si corresponde al primer caso, agradecería indicar mayor detalle de las características del nuevo equipo, ya sea, año de fabricación, marca, entre otros.

Favor sus comentarios en lo posible **dentro de hoy**.

Saludos cordiales.



Cristopher Torres Mancilla  
Ingeniero de Conexiones - Gerencia de Planificación y desarrollo de la Red

Santiago de Chile  
Tel: +56 2 3221 9503

[www.coordinador.cl](http://www.coordinador.cl)