



IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO	
Persona natural o representante legal	
Nombre: Felipe Chaparro Rut: 13.726.626-1 Dirección: Nueva América 0487, Casa 1 Ciudad: Curicó	Región: Región del Maule Teléfono: +56 9 4588 9586 E-mail: felipe@coolpower.cl Código Postal:
Persona jurídica (si corresponde)	
Nombre: Angol Solar I SpA Rut: 77.109.571-2 Giro: Código SII:	Dirección: Camino a Zapallar, PC 6, El Porvenir Ciudad, región: Curicó, Región del Maule Teléfono: E-mail: francisco@coolpower.cl
DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD	
Nombre del proyecto: Angol Solar I Nombre de Alimentador: Angol Deuco Código ID de Alimentador (Proceso Star): A 226	Número de Solicitud F5: 1912329 N° de proceso de conexión: 2726 Fecha de respuesta F6B: 01 – 07 - 2020
Ratificación por parte del Interesado (artículo 17° del Reglamento)	
<input checked="" type="checkbox"/> Sí, el Interesado ratifica los resultados de o los estudios. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Estudio de flujos de potencia</div> <div>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Estudio de cortocircuitos</div> <div>Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Estudio de protecciones</div> <div>Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></div> </div> <input type="checkbox"/> El Interesado adjunta estudios corregidos y solicita reevaluación <input checked="" type="checkbox"/> Sí, el Interesado ratifica su interés de continuar con los Estudios o con la etapa siguiente. <input type="checkbox"/> No, el Interesado no ratifica su interés de continuar con los Estudios.	
Observaciones	
Se aceptan las observaciones sobre el siguiente refuerzo: <ul style="list-style-type: none"> Refuerzo en conductor Aluminio Protegido Cairo 236 mm² entre los postes FM3502 - FK73082. Distancia aproximada 31 metros Refuerzo en conductor Cobre aislado XT/XAT 250 MCM en doble circuito entre los postes FK73082 y SE Angol. Distancia aproximada 95 metros. 	
DATOS ENVÍO	
Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:  <div style="margin-left: 100px;">08-07-2020</div>	Firma, fecha y timbre Interesado: 08-07-2020  Felipe Chaparro V.