

CORRELATIVO DE 03869-25

**Asunto: Plan de Acción por EAF 390-2022 Falla en la línea 154 kV Maule - Parral -
RESPONDE A DE00105-25**

De: Jorge Luis Gallegos Mellado <Jorge.Gallegos@coordinador.cl>

Enviado el: miércoles, 25 de junio de 2025 13:10

Para: jacevedo@chilquintatx.cl

CC: camartin@chilquinta.cl; DAOP <daop@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>

Asunto: Plan de Acción por EAF 390-2022 Falla en la línea 154 kV Maule - Parral - RESPONDE A DE00105-25

Señor

Jaime Acevedo Salinas

Encargado Titular

Chilquinta Transmisión S.A.

Presente

Junto con saludar, con respecto a la falla en la línea 154 kV Maule - Parral, ocurrida a las 05:18 horas del día 21 de octubre de 2022, y en base a lo manifestado en su carta GTX-CEN-2025-001 de fecha 08 de enero de 2025 (adjunta), con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se solicita remitir a más tardar a las **18:00 horas del día 02 de julio de 2025** la siguiente información:

- Confirmación de ejecución exitosa de las tareas de reemplazo del relé asociado al EDAC-BF de S/E Linares Norte, lo que fue comprometido por su representada para estar concluido en el mes de **marzo de 2025**.

Agradeciendo de antemano su respuesta, **la que deberá ser cargada en el Sistema de Correspondencia del Coordinador** (cuyo número de correlativo de carta será notificado a través de dicho sistema), con el fin de disponer de los antecedentes necesarios para proceder con el cierre del Plan de Acción en la plataforma que posee la SEC para tales efectos.

Saluda atentamente,



Jorge Luis Gallegos Mellado
Ingeniero de Análisis de la Operación
Gerencia Operación
Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6300

www.coordinador.cl