

Los Ángeles, mayo 27 del 2025

CARTA G N° 811/2025

Señor  
 Jorge Gallegos Mellado  
 Ingeniero de Análisis de la Operación  
 Gerencia Operación  
 Coordinador Eléctrico Nacional  
**SANTIAGO**

**REF:** Plan de acción por EAF-2025 - Desconexión forzada de línea 154 kV Charrúa – Concepción de fecha 16.05.2025, 09:58 horas – Responde a DE04416-25.

Estimado señor:

En respuesta a su correo de fecha 08.05.2025, en la cual solicita plan de acción a respuesta de DE04416-25 de la referencia correspondiente a carta G N°708-2025 de fecha 30.04.2025, asociada a la desconexión forzada de la línea 154kV Charrúa - Concepción, ocurrida a las 09:58 horas del día 16 de marzo del 2025, ratificamos a usted, que realizadas las indagaciones con nuestra empresa asesora, se define el siguiente plan de acción para normalizar archivos extraíbles de operaciones de EDAC:

<b>PLAN DE ACCIÓN: REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDAC EN EQUIPOS RECONECTADORES DE LÍNEAS SECUNDARIAS DE MEDIA TENSIÓN</b>			
<b>Actividad</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>
Recopilación de antecedentes de reconectores de Línea			
Intervención de Empresa de Servicios			
Ensayos de simulación de eventos por frecuencia			
Informe preliminar de modificaciones			
Evaluación de costos			
Implementación de correcciones a actuales EDAC			


Ante cualquier consulta y coordinación, agradeceremos contactar a nuestro Jefe de Equipos y Mediciones Sr. Danilo González Maldonado, email [dgonzalez@coopelan.cl](mailto:dgonzalez@coopelan.cl), y/o con el Subgerente de Distribución Sr. Gonzalo Martínez Sepúlveda, email [gmartinez@coopelan.cl](mailto:gmartinez@coopelan.cl), ambos al fono +56 432407050.

Saluda atentamente a usted,

COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA.



  
**JOSE LUIS NEIRA VELOSO**  
**GERENTE GENERAL**

  
GMS/DGM/cra

c.c. Subgerente de Distribución  
Jefe de Planificación y Regulación  
Jefe de Explotación  
Jefe de Equipos y Mediciones