



Santiago, 22 de agosto de 2025
Centro de Despacho y Control N°2122/2025

Señor
Marcelo Abril Labra
Jefe División Ingeniería de Electricidad
Superintendencia de Electricidad y Combustibles

**Ref.: Solicita intervención por condición de
Transformador 25 MVA 110/12 kV de S/E Florida**

Estimado señor:

Por medio de la presente, informamos a usted sobre una condición de riesgo que afecta el abastecimiento de electricidad en sectores de la comuna de Puente Alto, específicamente aquellos suministrados por el alimentador El Canelo, propiedad de CGE S.A.

El día 13/06/2025 a las 23:49 horas, se produjo una falla en el transformador de 25 MVA 110/12 KV ubicado en la S/E Florida, propiedad de la empresa Eléctrica Puntilla S.A. Como consecuencia de esta falla, se perdió el suministro eléctrico para el alimentador El Canelo, mediante el cual CGE abastece a 8.680 clientes de la comuna de Puente Alto.

La situación fue mitigada de manera temporal desde la fecha mencionada en el párrafo anterior, mediante traspasos de carga hacia los alimentadores El Peñón y Santa Rosa Sur, ambos pertenecientes a la subestación Santa Rosa, propiedad de STM. Adicionalmente, se gestionaron medidas complementarias para disminuir los riesgos operacionales, tales como la instalación de generación en media tensión y la construcción de interconexiones en distribución.

Sin embargo, esta condición aún representa un riesgo latente que podría derivar en posibles racionamientos y desprendimientos de carga, afectando directamente a los clientes conectados a los alimentadores mencionados.

En virtud de lo anterior, solicitamos su intervención para instruir a las empresas de generación y transmisión propietarias de las instalaciones indisponibles para asegurar la continuidad del suministro eléctrico a los usuarios finales, mediante obras como la reposición del activo indisponible mencionado en la referencia, además de la incorporación de generación adicional u otras medidas preventivas que reduzcan dichos impactos.



Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y a disposición para entregar mayores antecedentes que sean necesarios.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

A handwritten signature in blue ink is positioned below the company name. The signature is a cursive, stylized representation of the name 'Daniel Fredes Rosales', with a large circular loop at the end.

Daniel Fredes Rosales
Subdirector de Operaciones y Gestión de Equipos

c.c.: Sr. Rodrigo Espinoza - Coordinador Eléctrico Nacional