

Santiago, 30 de abril de 2024  
[CGET N° 627/2024].

Estimado señor  
Ernesto Huber Jara  
Director Ejecutivo  
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref.: Solicitud de Modificación No Relevante (MNR).

De nuestra consideración.

En atención a lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI”, se solicita el inicio del proceso de conexión para el proyecto “Reemplazo de Reconectador y Unidad de Control en los paños C1, C2, C3 y C5 S/E Las Compañías”


En el Formulario “Solicitud Inicio Proceso Modificación No Relevante (MNR)” se adjuntan los antecedentes solicitados en el mencionado Artículo.

El proyecto consiste, en el reemplazo de Reconectador y Unidad de Control en los paños C1, C2, C3 y C5 S/E Las Compañías. El proyecto incorpora todas las tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio.

Finalmente se indica que la justificación del proyecto obedece porque los relés actuales no disponen de Hardware y Software necesario dejar registros de eventos y sincronización horaria, para dar respuesta a los hallazgos levantado en la Auditoría de Protecciones 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**CGE Transmisión S.A.**



Claudio Flavio Araya Arcos  
Gerente Transmisión Norte  
CGE Transmisión Norte

Incl:

Anexo 1 - Formulario-Solicitud-de-Modificación-No-Relevante-SMNR.

Anexo 2 - Cronograma de modificación de las instalaciones.

Anexo 3 - Diagramas unilineales simplificados con las modificaciones a realizar.

Anexo 4 - Personería de representantes CGET