

Nicolás Gutiérrez Escobar

De: Nicolás Gutiérrez Escobar
Enviado el: jueves, 31 de julio de 2025 17:43
Para: eguerra@cgetransmision.cl; Manuel Nicolas Sepulveda Jamett; cafigueroap@cge.cl; Víctor Alfonso Gutierrez Gonzalez; Claudio Metayer Guerrero
CC: Miguel Monasterio Aponte; Gilda Almuna Marquez; Hermes Rosario Muñoz; Pablo Flores Santibanez; Dainna Acosta Castro; Acceso Abierto Depto. Capacidad
Asunto: Reiteración Atención de Observaciones SAC - Nuevo Alimentador C4 Proyectado (NUP 5900)
Datos adjuntos: 1._SAC-Nuevo_Alientador_C4.xlsx; 2507-DAA-RAA-PR5900-V1.pdf

Estimados,

Junto con saludar, reiteramos la solicitud de atención de observaciones en correo de arrastre en relación a la tramitación SAC del proyecto “Nuevo Alimentador C4 Proyectado”, en donde solicitamos:

- Modificar el punto de conexión a la S/E Quinta de Tilcoco en 15 kV.
- Actualizar diagrama unilineal, plano de planta y plano de corte actualizados acorde al nuevo punto de conexión solicitado.
- Actualizar el Formulario SAC e Informe Descriptivo, considerando todos los cambios solicitados anteriormente.

Para efectuar lo anterior, la entrega de antecedentes actualizados deberá ser cargada por la [Plataforma de Acceso Abierto](#) en un plazo máximo de **5 días hábiles (07 de agosto de 2025)** desde emitida la presente comunicación.

Agradeceremos confirmar la recepción de este correo.

Cordialmente,



Nicolás Gutiérrez Escobar
Ingeniero Depto Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Santiago de Chile
Tel:

www.coordinador.cl

De: Nicolás Gutiérrez Escobar
Enviado el: jueves, 3 de julio de 2025 16:12
Para: eguerra@cgetransmision.cl; Manuel Nicolas Sepulveda Jamett <mnsepulvedaj@cge.cl>; cafigueroap@cge.cl; Víctor Alfonso Gutierrez Gonzalez <vagutierrezg@cgetransmision.cl>; Claudio Metayer Guerrero <cmetayer@cge.cl>
CC: Miguel Monasterio Aponte <miguel.monasterio@coordinador.cl>; Gilda Almuna Marquez <gilda.almuna@coordinador.cl>; Hermes Rosario Muñoz <hermes.rosario@coordinador.cl>; Pablo Flores Santibanez <pablo.flores@coordinador.cl>; Dainna Acosta Castro <dainna.acosta@coordinador.cl>; Acceso Abierto Depto.

Capacidad <acceso.abierto@coordinador.cl>

Asunto: Responde a DE05951-25 - Informa admisibilidad SAC de proyecto Nuevo Alimentador C4 Proyectado NUP 5900.

Estimados Señores,

Comunicamos a Ud. que el Coordinador ha recibido y analizado los antecedentes enviados por CGE Transmisión S.A. mediante la carta DE05951-25 y por la plataforma de [Acceso Abierto](#), para la conexión del proyecto Nuevo Alimentador C4 Proyectado a S/E Quinta de Tilcoco en 15 kV, esta última de su propiedad.

Al respecto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17° del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión (Reglamento), informamos que el Coordinador declara admisible la Solicitud de Autorización de Conexión (SAC) del citado proyecto, con lo cual abrió un expediente y le asignó el Número Único de Proyecto 5900. Adjunto a esta comunicación encontrará los siguientes documentos:

- Formulario SAC presentado por la empresa solicitante.
- Minuta de revisión de antecedentes.

Se solicita a CGE Transmisión S.A. lo siguiente:

- Modificar el punto de conexión a la S/E Quinta de Tilcoco en 15 kV.
- Actualizar diagrama unilineal, plano de planta y plano de corte actualizados acorde al nuevo punto de conexión solicitado.
- Actualizar el Formulario SAC e Informe Descriptivo, considerando todos los cambios solicitados anteriormente.

Para materializar lo anterior, la empresa solicitante contará con un plazo de 15 días hábiles a partir de la emisión de la presente admisibilidad del proyecto.

Finalmente, informamos que la presente declaración de admisibilidad considera como alcance la verificación de la completitud de los antecedentes requeridos para iniciar el proceso de evaluación de la solicitud, por lo que no constituye una aprobación o conclusión de la viabilidad de la solución de conexión propuesta.

Agradeceremos confirmar la recepción de este correo.

Cordialmente,



Nicolás Gutiérrez Escobar
Ingeniero Depto Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Santiago de Chile
Tel:

www.coordinador.cl