



Anexo Carta GDC02804-25
en respuesta a carta DE06103-25

De acuerdo con las Observaciones asociadas a Compañía General de Electricidad respecto a Carta DE06103-25 por EAF-406-2025 indicamos lo siguiente:

Respuesta CGE SA:

EAF (*)	Fecha falla	Distribuidora Involucrada	S/E con consumo afectado	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario CEN
EAF 406-2025	31-08-2025	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E Talca	Parcial	SI	No informa alimentador Nueva Holanda/C16 de la S/E Talca. Enviar información. En caso de no haberse visto afectado, indicar razones de diferencias con EAF

Respuesta CGE SA

EAF-406 -2025.

El Alimentador Nueva Holanda 52C16 de la S/E Talca, no fue incluido en el Informe de falla 2025005586 y Anexos CPPH, dado que estaba operador por una falla a nivel de Distribución al momento de la interrupción de la barra del T4 de la SEP Talca.

Adicionalmente, se modificó el IF 2025005586 y se subió a la plataforma Neomante con fecha 01-10-2025

Resumen
Finalizado

Número: IF2025005586

Solicitante: JOSE DANIEL LEON AGUILERA

Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen: Externo

Correlativo Asociado: 2025005577

SubEstación: S/E TALCA

Falla Sobre: otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable

Nombre:

Fecha Perturbacion : 31-08-2025 18:23

Fecha Normaliza : 31-08-2025 18:31

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2025005586 Anexo CPPH 31-08-2025.xlsx	01/09/2025 10:44:28
IF 2025005586 Dx falla PDS SEP Talca 31-08-2025.docx	01/09/2025 10:44:51
IF 2025005586 Dx falla PDS SEP Talca 31-08-2025 modificado.docx	01/10/2025 14:13:27

Subestación	Transformador (Primario)	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados (potencia instalada Dx)	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
		Nombre	Nema		Desconexión	Normalización							
Talca	T4	Varoli	52C14	5,3	18:23	18:30	1	5601	15440	CGE	Talca	Urbano	Se recupera el 100% de los consumos
		Duao	52C15	6,1	18:23	18:31	1	10513	23638	CGE	Talca, Maule	Urbano / Rural	Se recupera el 100% de los consumos
		Nueva Holanda	52C16	0	18:23	21:42	1	0	0	CGE	Talca	Urbano / Rural	El Alimentador esta operador por falla a nivel de Distribución.
Total				11,4				16114	39078				