



DISTANCIAS ELÉCTRICAS MÍNIMAS EN mm.

Tensión (kV) 1000 m.s.n.m.	PARTES RÍGIDAS		PARTES FLEXIBLES				PUNTO MÁS BAJO DE ENERGIZADO	PUNTO MÁS BAJO DE AISLACIÓN
	FASE FASE	FASE TIERRA	NIVEL EQUIPOS	NIVEL LÍNEAS	NIVEL EQUIPOS	NIVEL LÍNEAS		
110	1100	1100	1300	1100	1700	1300	3600	2250
13.8	220	220	430	300	550	350	2700	2250

SIMBOLOGÍA	
	Estructuras y fundaciones
	Reconector
	Aislador Aéreo
	Aislador de pedestal
	Equipo Compacto de Medida (ECM)
	Seccionador horizontal motorizado
	Salida Soterrada Aéreo y Pararrayos
	Seccionador Vertical

Title: PLANO GENERAL CONEXIÓN PFV HUASCOALTINO

Project: PFV Huascoaltino

Site: VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA (CHILE)

Projected: MM
Reviewed: HP
Approved: SUNGROW
DATE: 01-10-2025

DRAWING N°: 01

SCALE: NA

Signature:

SUNGROW POWER CHILE SpA