

Santiago, 01 de octubre de 2021

DE 04855-21

Señor
Miguel Buzunariz
Encargado
ENEL GREEN POWER CHILE S.A.
Presente

Ref.: Pronósticos de generación de la central
PFV FINIS TERRAE.

De mi consideración:

Me refiero a los pronósticos de generación indicados en el Título 7-3 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio correspondientes a su representada PFV FINIS TERRAE.

Al respecto, se ha observado durante el mes de septiembre de 2021 desviaciones entre los pronósticos enviados y los registros de generación disponibles.

Considerando los valores pronosticados para el día siguiente del pronóstico de 240 horas de horizonte, en la siguiente tabla se presenta el índice Bias (error promedio) para cada hora del día desde el 01 al 22 de septiembre de 2021. Se observa una sobrestimación desde la hora 8 a la hora 20.

Hora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bias [MW]	0	0	0	0	0	0	0	5	8	13	27	28	30	32	35	33	30	12	7	7	0	0	0	0

De acuerdo con lo anterior, solicitamos a su representada informar a más tardar el 04 de octubre de 2021, las causas de las desviaciones y las acciones que implementará para mejorar la calidad de los pronósticos de generación de la central antes mencionada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Aníbal Ramos R.
Gerente de Mercados
Coordinador Eléctrico Nacional

JAV/adr
c.c.: Sr. Juan Pablo Ávalos, Subgerente de Programación y Análisis Económico