

**GTX-CEN-2023-004**

Valparaíso, 6 de febrero de 2023

Señor

**Rodrigo Espinoza V.**

Gerente de Operación

Coordinador Eléctrico Nacional

Presente

Ref.: Atención a carta DE00480-23 de fecha 31 de enero del 2023

De nuestra consideración:

En atención a vuestra carta DE 00480-23 de fecha 31 de enero del 2023, referente al evento ocurrido en S/E Laguna Verde a partir de las 13:26 horas el día 23 de diciembre de 2022, a continuación, cumplimos con responder los puntos notificados por su representada:

- *“Aclaración de la cantidad de sistemas de protección asociados a los paños H1 y H2 de S/E Central Laguna Verde, y eventual actualización de los registros de las protecciones de los paños H1 y H2 de S/E Central Laguna Verde en la plataforma Infotécnica del Coordinador”.*

Chilquinta Transmisión S.A informa que los paños H1 y H2 de S/E Laguna Verde están conformados por dos sistemas de protección, donde cada uno de estos está constituido por equipos Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) modelos 311C.

La creación de los Sistemas N°2 en Infotécnica se encuentra en gestión, la cual comenzó el día 1 de febrero del año en curso mediante el envío de un correo electrónico a la casilla de Infotécnica del Coordinador Eléctrico Nacional (infotecnica@coordinador.cl).

- *“Aclaración respecto de la propiedad de las barras 110 kV de S/E Laguna Verde, pues en la base de datos de Infotécnica figura como propiedad de AES Andes S.A. (barras ID 1166 y 1167), mientras que, en el diagrama unilineal remitido en su Informe de Falla del quinto día, figuran como propiedad de su representada”.*

De acuerdo a lo construido en terreno - y que se puede observar en el plano “SE06-PL-EU-001-00-R15.dwg” adjunto a esta carta - la propiedad de las dos secciones de barras (ID 1166 e ID 1167) que subdividen la barra principal N°1 110 kV de la S/E Central Laguna Verde, pertenecen a Chilquinta Transmisión S.A. Por otro lado, AES Andes es propietaria de una extensión de la sección N°1 de la barra de 110 [kV].

La normalización de lo indicado en el párrafo precedente se encuentra en proceso, el cual fue informado mediante correo electrónico dirigido a la casilla de Infotécnica del Coordinador Eléctrico Nacional (infotecnica@coordinador.cl).

Quedamos atentos a dudas o consultas adicionales.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

Jaime Acevedo Salinas  
Gerente de Transmisión

RESERVADO CABECERA FIRMA DIGITAL

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN