

Santiago, 18 de julio de 2024

ENGIE N°165/2024

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Asunto: Envía Plan de Normalización de los Hallazgos encontrados en Auditoría Técnica a SSEE Primarias de Distribución.

[1] Oficio ORD. N°4061 de la SEC de fecha 19 de junio de 2020.

[2] Carta DE03247.24, Ref.: “Envía informes actualizados de auditoría técnica a SSEE Primarias de Distribución.”, de fecha 23 de mayo de 2024.

[3] Carta DE03440-24, Ref.: “Término de Auditorías Técnica de las SSEE Central Diesel Arica, Mejillones, Pozo Almonte y Tamarugal.”, de fecha 5 de julio de 2024.

De nuestra consideración,

En relación con el Plan de Normalización de los Hallazgos encontrados en el proceso de Auditorías Técnica en las subestaciones Central Diesel Arica, Pozo Almonte, Tamarugal y Mejillones, informamos que ya se han llevado a cabo actividades de mitigación de hallazgos, los cuales se encuentran detallados en la planilla adjunta a esta comunicación.

Algunas de las actividades más relevantes llevadas a cabo para la mitigación de hallazgos son los procesos de conexión expuestos a continuación:

- Proyecto “Ampliación de barra 23 kV de S/E Mejillones” bajo el NUP 4164. Este proyecto modernizará las protecciones de los alimentadores de la barra de 23 kV con lo cual se considera la entrega de un estudio de coordinación y ajustes de protecciones que pretende mitigar los hallazgos encontrados relacionados a ajustes. Además, como parte del proyecto se considera la emisión de ingeniería de control y protecciones (diagramas de control, planos elementales, etc.).
- Proyecto “Reemplazo de protección diferencial de Transformador N°1 y paño CT1 de S/E Central Diesel Arica” bajo el NUP 4912. Este proyecto modernizará las protecciones del paño CT1 las cuales poseen tecnología obsoleta (electromecánicas) y por consecuencia, se considera la entrega de un estudio de coordinación y ajustes de protecciones cuyo fin es mitigar aquellos hallazgos relacionados a los tiempos de paso de despeje de falla, descoordinación, etc.


ENGIE

Isidora Goyenechea 2800, piso 16, Las Condes.

Santiago de Chile

www.engie.cl




El plan propuesto por Engie Energía Chile S.A. para la mitigación de los hallazgos restantes se encuentra anexa a esta carta.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pablo Jorquera".

Pablo Jorquera Riquelme
Encargado Titular
ENGIE Energía Chile S.A.

