

CORRELATIVO DE 04191-24

Asunto: Responde Carta DE04708-24 Propuesta EDAC BF Minera Meridian

De: Jorge Vargas Cáceres <Jorge.Vargas@coordinador.cl>

Enviado el: lunes, 19 de agosto de 2024 12:54

Para: eduardo.bartolo@cl.panamericansilver.com

CC: Eduardo Meza Labra <eduardo.meza@coordinador.cl>; Marcelo Cifuentes Rodríguez <Marcelo.Cifuentes@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>

Asunto: Responde Carta DE04708-24 Propuesta EDAC BF Minera Meridian

Responde Carta DE04708-24

Estimado Eduardo,

Habiendo analizado la propuesta de EDAC de Minera Meridian, realizada mediante carta de fecha 5 de agosto de 2024, señalamos a usted que se la siguiente modificación para dar cumplimiento a los requerimientos zonales en los montos de desprendimientos:

- **Alimentador Pozos de Agua y Molino de Bolas:** pasar desde el escalón 3 (48.5 Hz) al escalón 5 (49.0 Hz; -0.6 Hz/s)
- **Alimentador Mina A:** retirar del EDAC.
- **Alimentador Mina B + Alimentador Mina C:** permanecer en escalón 6 (48.8 Hz; -0.6 Hz/s)

Quedamos atentos al envío por esta misma vía de su conformidad a nuestras observaciones. De igual manera, si requiere aclarar dudas u otros temas en relación con estas observaciones.

Atentamente,



Jorge Vargas
Jefe Depto. Modelación y Aplicaciones EMS
Gerencia Operación

Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6362
www.coordinador.cl