

Señor

Juan Andrés Soto
Ingeniero de Departamento Medición de Energía
Coordinador Eléctrico Nacional
Santiago, Chile

Santiago, 16 de septiembre de 2024

n/ref: CE-130-2024-Alfa Tx Requerimiento EME - Carta DE04064-22 – ALFA Transmisora.

De nuestra consideración,

En relación con la carta DE04064-22 relacionada con la incorporación de Esquemas de Medidas de Energía a la Plataforma PRMTE, le podemos realizar los siguientes comentarios:

Subestación	Paño	Descripción	Comentario
CENTRAL RUCUE	J1	CENTRAL QUILLECO	Paño sin medición. Habilitación en 2026
CENTRAL RUCUE	J2	CHARRUA	Paño sin medición. Habilitación en 2026
CENTRAL RUCUE	JU1	TR1 220/13,2KV 123MVA	Medidor propiedad de terceros
CENTRAL RUCUE	JU2	TR2 220/13,2KV 123MVA	Medidor propiedad de terceros
COLBUN	J4-J6	PROCART	No se cuenta con la fecha de habilitación del medidor y de la comunicación por cambio de propietario. Medidor N° serie PJ-1502A817-05 en servicio
COLBUN	J8	ANCOA	Sólo medición en SE Ancoa, no hay equipos para habilitar EME en SE Colbun
COLBUN	JTR	TR 220/13,8KV 10MVA	Paño JTR no es de propiedad de Alfa Transmisora
LAS VEGAS (AES GENER)	H6	ESPERANZA	Solo medición en SE Esperanza paño H3. El NUP 3278 considera la habilitación de EME
LOS MAQUIS	HS	TR1 220/110/12 kV 95 MVA	Sin medición en paño HS. Sólo existe medición en lado 220 kV, paño J7/J8.
MAIPO	H1	PIRQUE	No se cuenta con la fecha de habilitación del medidor y de la comunicación por cambio de propietario. Medidor N° serie MJ-1702A297-05 en servicio
MAIPO	JT1	TR1 220/110kV 60MVA	Paño sin medición, solo existe medición lado 110 kV según equipo N° de serie MJ-1702A297-05 en servicio
TAP EL LLANO	J2	LOS MAQUIS	Paño Fuera de Servicio

Quedamos a su disposición para atender cualquier consulta, la que podrá ser efectuada a nuestro Responsable de Medidas, el Sr. José Raúl Ahumada, a su correo electrónico jahumada@celeogroup.com

Sin otro particular, le saluda atentamente,

David Zamora Mesías
Gerente de Operaciones
Alfa Transmisora de Energía S.A.