

Santiago, 15 de octubre de 2024
032024

Señor
Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Referencia: Solicitud de Modificación No Relevante (MNR) en S/E Punta Peuco de Cementos Polpaico

De nuestra consideración.

En atención a lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI", se solicita el inicio del proceso de conexión para el proyecto Actualización de protecciones S/E Punta Peuco.

En el Formulario "Solicitud Inicio Proceso Modificación No Relevante (MNR)" se adjuntan los antecedentes solicitados en el mencionado Artículo.

El proyecto consiste en actualizar las dos protecciones ABB modelo TPU200R, que protegen a los transformador Rhona de 110/44 KV, 22 MVA, nemotécnico ET01L0025SE001L0025 y a transformador ABB de 110/44 KV, 20 MVA, nemotécnico ET02L0025SE001L0025, dado su obsolescencia, el proyecto solo considera el cambio de protección sin realizar modificaciones a los actuales ajustes de protección ya ingresados según nemotécnico SP002L0025SE001L0025 y SP003L0025SE001L0025. La protección por instalar es de la marca ABB modelo RET 615, totalmente compatible con la actual protección.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Hernan Bahamondes Castro
Encargado titular Cemento Polpaico

cc:

Jefe Departamento de Proyectos. Coordinador Eléctrico Nacional.