

Santiago, 21 de octubre de 2024
DE 05480-24

Señor
Victor Balbontín Artus
Encargado Titular
Enel Distribución Chile S.A.
Presente

Ref.: Propuesta de adecuación del EDAC BF.
[1] Carta DE05854-24 de Enel Distribución S.A., de fecha 9 de octubre de 2024.
Responde ingreso DE05854-24


De mi consideración:

Me refiero a la carta de la Ref. [1], mediante la cual informa la propuesta de adecuación del EDAC BF de su representada, para efectos de cumplir con el requerimiento de desconexión vigente para ese Servicio Complementario. Al respecto, le comunico que la propuesta general cumple con el requerimiento del 25% de la carga total, sin embargo, con el objetivo de realizar una evaluación detallada de la propuesta e identificar específicamente qué cargas serán parte del esquema, para efectos de la verificación y posterior evaluación del comportamiento de éste, le solicito el envío a más tardar el próximo martes 30 de octubre de 2024, al correo dmap@coordinador.cl, una planilla Excel con la siguiente información complementaria asociada a los alimentadores que participan en el EDAC BF propuesto:

- Nombre de cada uno de los paños y alimentadores, asociado a cada escalón y ajuste.
- Nombre de la subestación asociada a cada paño y alimentador.
- Perfil de consumo diario en MW de cada alimentador, con resolución horaria, para un día tipo.
- Perfil del consumo total en MW de su representada, con la misma resolución horaria y para el mismo día tipo.

Finalmente, en caso de requerir consultas o aclarar dudas respecto de lo solicitado, agradeceremos tomar contacto directamente con los señores Marcelo Cifuentes R. (marcelo.cifuentes@coordinador.cl) y Eduardo Meza L. (eduardo.meza@coordinador.cl).

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

GO/SGASO/DMAP/DEE
c.c.: Sra. Denisse Cancino, Encargada Suplente Enel Distribución S.A.