

CORRELATIVO DE 06063-24

Asunto: a Engie - Consulta respecto SCED.

Responde ingreso DE04201-24

De: Alberto Trigueros Baratta <Alberto.Trigueros@coordinador.cl>

Enviado el: miércoles, 17 de julio de 2024 16:45

Para: Felipe Fleming <felipe.fleming@engie.com>

CC: Patricio Andrés Goyeneche Rojas <patricio.goyeneche@coordinador.cl>; Felipe Antinao Quintul <Felipe.Antinao@coordinador.cl>; Jorge Vargas Cáceres <Jorge.Vargas@coordinador.cl>

Asunto: RE: Consulta respecto SCED

Estimado Felipe,

Efectivamente, todas las centrales, unidades y parques que no cuentan con autodespacho **deben** implementar las señales de ED e integrarse al sistema.

¡Saludos!

Atentamente,
Alberto

De: felipe.fleming@engie.com <felipe.fleming@engie.com>

Enviado: lunes, 24 de junio de 2024 10:54

Para: Jorge Vargas Cáceres <Jorge.Vargas@coordinador.cl>

Asunto: Consulta respecto SCED

[CORREO EXTERNO. Solo abra links o adjuntos de remitentes conocidos, no revele sus contraseñas]

Hola Jorge como estas?

Te quería consultar por esta carta respecto al SCED, ¿para este automatismo todas las centrales del sistema excepto los que son autodespachados deben implementarlo?

Gracias
Felipe F.

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/>