

LOS ÁNGELES, noviembre 29 de 2024

CARTA G N° 1725/2024

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
SANTIAGO

REF.: RESPONDE CARTA DE06224-24, "SOLICITUD ACLARACIÓN
SOBRE TIEMPOS DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO,
PERÍODO 2023".

Estimado señor:

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado en su carta de la referencia del 25.11.2024, tenemos el agrado de enviar a usted, información respectiva a la aclaración de los tiempos de recuperación del servicio, respecto al tiempo de recuperación de la barra, período 2023, para ello se adjunta archivo Excel en formato solicitado:

- Anexo_2_-_Alimentadores_con_recuperacion_previa_a_la_barra.xlsx

Para cualquier consulta, favor contactarse al fono +56432407050 con nuestro Subgerente de Distribución, Sr. Gonzalo Martínez S., email gmartinez@coopelan.cl, o con el Jefe de Planificación y Regulación Sr. Juan Concha R., email jconcha@coopelan.cl.

Saluda atentamente a usted,

COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA.



JOSÉ LUIS NEIRA VELOSO
GERENTE GENERAL



GMS/JCR/PPP/pyr
c.c.: Subgerente de Distribución
Jefe de Planificación y Regulación
Jefe de Explotación
Sistema correspondencia CEN
Adj.: Lo Indicado

Tabla 1. Consumos normalizados previo a la recuperación de la barra

El Coordinado deberá completar la columna E) con el mecanismo por el cual existió recuperación de consumo previo a la recuperación de la barra (Generación local, transferencia de cargas, etc.), y la columna F) si es que requiere entregar antecedentes adicionales. Si indica "Otro tipo de manobra", especificar cuál en la columna F).

Documento	Coordinado	Paño	Hora Disponibilidad Barra	Hora Normalización Consumo	Nombre Alimentador	Comuna	Mecanismo de Recuperación	Observaciones
EAf 142-2023	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E SANTA BARBARA C2	27-03-2023 13:53	27-03-2023 10:48	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	Traspaso de Carga	La indisponibilidad de suministro corresponde a una desconexión forzada ("aguas arriba" de nuestro sistema de distribución), que afectó a los usuarios del alimentador Santa Bárbara de la SSEE Santa Bárbara, y el horario de normalización del 100% de los suministros corresponde efectivamente al 27-03-2023 10:48:00. Mediante traspaso de carga a nivel de distribución.
EAf 142-2023	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E SANTA BARBARA C2	27-03-2023 13:53	27-03-2023 10:48	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	Traspaso de Carga	La indisponibilidad de suministro corresponde a una desconexión forzada ("aguas arriba" de nuestro sistema de distribución), que afectó a los usuarios del alimentador Santa Bárbara de la SSEE Santa Bárbara, y el horario de normalización del 100% de los suministros corresponde efectivamente al 27-03-2023 10:48:00. Mediante traspaso de carga a nivel de distribución (Línea duplicada).
EAf 156-2023	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E LOS ANGELES (CGE) C7	04-04-2023 18:40	04-04-2023 18:02	HUAQUI	LOS ANGELES	Traspaso de Carga	La indisponibilidad de suministro corresponde a una desconexión forzada por Baja Frecuencia (por evento ocurrido "aguas arriba" de nuestro sistema de distribución), que hizo operar la protección de línea por EDAC y afectó a los usuarios del alimentador Hualqui de la SSEE Los Ángeles, y el horario de normalización del 100% de los suministros corresponde efectivamente al 04-04-2023 18:02:00.
EAf 156-2023	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E LOS ANGELES (CGE) C1	04-04-2023 18:40	04-04-2023 18:02	SANTA FE	LOS ANGELES	Traspaso de Carga	La indisponibilidad de suministro corresponde a una desconexión forzada por Baja Frecuencia (por evento ocurrido "aguas arriba" de nuestro sistema de distribución), que hizo operar la protección de línea por EDAC y afectó a los usuarios del alimentador Santa Fe de la SSEE Los Ángeles, y el horario de normalización del 100% de los suministros corresponde al 04-04-2023 18:03:00 (un minuto de diferencia de acuerdo a lo señalado).
EAf 391-2023	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E SANTA BARBARA C2	04-09-2023 14:29	04-09-2023 13:07	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	Traspaso de Carga	La indisponibilidad de suministro corresponde a una desconexión forzada ("aguas arriba" de nuestro sistema de distribución), que afectó a los usuarios del alimentador Santa Bárbara de la SSEE Santa Bárbara, y el horario de normalización del 100% de los suministros corresponde efectivamente al 04-09-2023 13:07:00.
EAf 395-2023	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E CENTRAL MAMPIL E1	07-09-2023 22:27	07-09-2023 7:50	MAMPIL	SANTA BARBARA	Traspaso de Carga	La indisponibilidad de suministro corresponde a una desconexión forzada ("aguas arriba" de nuestro sistema de distribución), que afectó a los usuarios del alimentador Mampil de la SSEE Mampil, y el horario de normalización del 100% de los suministros corresponde efectivamente al 07-09-2023 22:27h mediante traspasos de carga a otro alimentador de media tensión.
EAf 395-2023	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E CENTRAL MAMPIL E1	07-09-2023 22:27	07-09-2023 7:50	MAMPIL	QUILLECO	Traspaso de Carga	La indisponibilidad de suministro corresponde a una desconexión forzada ("aguas arriba" de nuestro sistema de distribución), que afectó a los usuarios del alimentador Mampil de la SSEE Mampil, y el horario de normalización del 100% de los suministros corresponde efectivamente al 07-09-2023 22:27h mediante traspasos de carga a otro alimentador de media tensión.
EAf 398-2023	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E CENTRAL MAMPIL E1	08-09-2023 17:33	08-09-2023 17:24	MAMPIL	QUILLECO	Traspaso de Carga	La indisponibilidad de suministro corresponde a una desconexión forzada ("aguas arriba" de nuestro sistema de distribución), que afectó a los usuarios del alimentador Mampil de la SSEE Mampil, y el horario de normalización del 100% de los suministros corresponde efectivamente al 08-09-2023 17:33h mediante traspasos de carga a otro alimentador de media tensión.
EAf 398-2023	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E CENTRAL MAMPIL E1	08-09-2023 17:33	08-09-2023 17:24	MAMPIL	SANTA BARBARA	Traspaso de Carga	La indisponibilidad de suministro corresponde a una desconexión forzada ("aguas arriba" de nuestro sistema de distribución), que afectó a los usuarios del alimentador Mampil de la SSEE Mampil, y el horario de normalización del 100% de los suministros corresponde efectivamente al 08-09-2023 17:33h mediante traspasos de carga a otro alimentador de media tensión. (Línea duplicada).
SD2023089517	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E LOS ANGELES (CGE) C3	15-10-2023 14:18	15-10-2023 14:12	Canteras	LOS ANGELES	Traspaso de Carga	La indisponibilidad corresponde a una Desconexión Programada solicitada por CGE Transmisión, por la salida del Transformador T2 de la SSEE Los Angeles, en donde se solicitó la apertura de los alimentadores Cantera (52C1), Santa Fe (52C3). Para intervenir puntos con sobretensión. Los horarios programados fueron de 08:00 a 14:12h.
SD2023089517	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E LOS ANGELES (CGE) C3	15-10-2023 14:18	15-10-2023 14:12	Canteras	LOS ANGELES	Traspaso de Carga	La indisponibilidad corresponde a una Desconexión Programada solicitada por CGE Transmisión, por la salida del Transformador T2 de la SSEE Los Angeles, en donde se solicitó la apertura de los alimentadores Cantera (52C1), Santa Fe (52C3). Para intervenir puntos con sobretensión. Los horarios programados fueron de 08:00 a 14:12h. (Línea duplicada)
SD2023089517	COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA	S/E LOS ANGELES (CGE) C1	15-10-2023 14:18	15-10-2023 14:12	Santa Fe	LOS ANGELES	Traspaso de Carga	La indisponibilidad corresponde a una Desconexión Programada solicitada por CGE Transmisión, por la salida del Transformador T2 de la SSEE Los Angeles, en donde se solicitó la apertura de los alimentadores Cantera (52C1), Santa Fe (52C3). Para intervenir puntos con sobretensión. Los horarios programados fueron de 08:00 a 14:12h. (Línea duplicada)