

N° 1559697

Santiago, 29 de noviembre de 2024

Señora

**Gretchen Zbinden V.**

Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional.

Coordinador Eléctrico Nacional.

**PRESENTE**

**REF.: Carta CEN DE 05204-24**

**Desconexión forzada del transformador  
220/110 kV de S/E Antillanca.**

Con atención a la carta citada en la referencia, pasamos a responder las siguientes solicitudes:

- 1- Cronograma de trabajo, con fechas definidas, tendiente a la implementación de la medida correctiva de corto plazo anunciada en su Informe de Falla de 5 días, consistente en aumentar la protección anti-aves en S/E Antillanca.

Respuesta:

Con fecha 08 de septiembre de 2024 (posterior a la falla ocurrida el día 13 de agosto de 2024) se realizó desconexión de SE Antillanca con la finalidad de instalar dispositivos de mitigación anti-ave fauna en barra de 110 kV y salida de paños de línea de la barra respectiva. (Se adjunta Anexo DE05204-24).

- 2- Otros antecedentes que su representada considere relevantes en relación con lo solicitado.

Respuesta:

No hay otros antecedentes que agregar a la fecha.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

**Sistema de Transmisión del Sur S.A.**

**Kandinsky Dintrans P.  
Encargado Suplente D.O.**