

Santiago, 05 de diciembre de 2024

DE 06453-24

Señor
Jack Nahmías Suárez
Jefe Unidad Técnica de
Generación y Transporte de Electricidad
**Superintendencia de
Electricidad y Combustibles**
Presente

Ref.: Caso Times N°2016663. Comunicación de Índices de Disponibilidad y EnS según Norma Técnica de Disponibilidad de Suministro y Compensaciones asociados a interrupciones programadas y de curso forzoso de octubre de 2024.

De mi consideración:

Mediante la presente, y en conformidad con lo establecido en el Artículo 3-10 de la Norma Técnica de Disponibilidad de Suministro y Compensaciones, comunico a usted que se adjunta la planilla con la información correspondiente a las indisponibilidades programadas del mes de octubre de 2024, la que se encuentra publicada desde el Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional, en la siguiente ruta:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Índices de Disponibilidad > Indicadores NTISyC > 2024 > Octubre > Calculo por Desconexión Programada y Forzada

Se deja constancia que en el cálculo de indicadores asociados a las indisponibilidades programadas que se indican en la tabla del Anexo 1, se superó el estándar de disponibilidad de suministro y, por lo tanto, se calculó EnS en los puntos de control correspondientes para cada solicitud.

Asimismo, en la tabla del Anexo 2 se indica el estado de completitud y calidad de los antecedentes solicitados a las empresas distribuidoras para aquellas Solicitudes de Desconexión donde la información no se ajusta a los formatos establecidos por la Superintendencia (SEC). Es preciso señalar que para aquellas solicitudes donde las empresas distribuidoras no envían los antecedentes solicitados según los requerimientos y formatos establecidos por la SEC, el cálculo de indicadores se realiza con la información contenida en la solicitud respectiva. En el Anexo 3 se indica el estado de los antecedentes solicitados a Clientes Libres en Transmisión, en virtud de lo señalado en el Artículo 1-4 de la NTISyC.

Además, en la tabla del Anexo 4 adjunto a esta carta, se encuentra el detalle de las horas de inicio y término programadas y efectivas para las Solicitudes de Desconexión de octubre de 2024 que tuvieron afectación de consumo a clientes finales y que no corresponden a micro cortes.



Finalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 4-7 de la Norma Técnica de Disponibilidad de Suministro y Compensaciones, no se recibieron observaciones por parte de los Coordinados.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Incl.: Lo indicado

c.c.:

Interrupciones@SEC.cl

c.c.:

Sr. Victor Gutierrez Gonzalez– Encargado Titular Compañía General de Electricidad S.A.

Sr. Pablo Juan Roberto Leal Vester– Encargado Titular Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER S.A.

Sr. Kandinsky Dintrans Pérez – Encargado Titular Sociedad Austral de Electricidad S.A./ Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.

Sr. Sergio Zamora– Encargado Titular Bioenergías Forestales SpA.

Sr. Felipe Aravena Cofre – Encargado Titular Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

DBCD/DTE-SSCC/SGASO

Anexo 1: Energía no Suministrada (EnS ^(*)) por evento, segmento y punto de control para las interrupciones programadas del mes de octubre de 2024

Solicitud Neomante	Punto de control (Coordinado)	Redundancia	Origen	Estándar superado	Tr evento [h]	Eint evento [MWh]	Fr Acumulado	Tr Acumulado [h]	Eint Acumulado [MWh]	EnS evento [MWh]
SD2024097429	BA S/E PAPOSO 220KV BP1 (COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.)	SI	TD	Tr	1,33	0,07	2	9,45	0,19	0,07 ⁽¹⁾
SD2024105518	BA S/E HUALTE 13.2KV (COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.)	NO	TZ	Tr y Fr	21,32	0,71	5	31,12	4,38	0,71 ⁽²⁾
SD2024104822	BA S/E BUCALEMU 66KV/ CMPC MADERAS SPA (CMPC MADERAS SPA)	NO	TZ	Tr	7,95	11,05	1	7,95	11,05	1,32 ⁽³⁾
SD2024113272	BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL (EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.)	NO	TZ	Fr	1,48	6,04	6	2,25	8,30	6,04 ⁽⁴⁾
SD2024105052	BA S/E EL TOTORAL 12KV BP (COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A.)	NO	TZ	Tr	6,05	1,98	4	9,45	26,05	0,81 ⁽⁵⁾
SD2024105420	BA S/E LAS BALANDRAS 12KV (COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A.)	SI	TZ	Tr	6,18	37,51	2	9,21	84,19	37,51 ⁽⁶⁾

(*) ENS calculada de acuerdo con lo indicado en el artículo 1-4 de la Norma Técnica de Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones (NTISyC)

- (1) Estándar Tr se excedió en el evento asociado al EAF 160-2024 del mes de abril de 2024 para el punto de control BA S/E PAPOSO 220KV BP1 (COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.).
- (2) Estándar Tr se excedió en el evento asociado al EAF 448-2022 del mes de diciembre de 2022 y desde ese momento se registra EnS para el punto de control BA S/E HUALTE 13.2KV (COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.).
- (3) Estándar Tr se excedió por primera vez en este evento, para el período de control actual.
- (4) Estándar Fr se excedió en el evento asociado al EAF 304-2024 del mes de julio de 2024 para el punto de control BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL (EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.).
- (5) Estándar Tr se excedió por primera vez en este evento, para el período de control actual.
- (6) Estándares Tr y Fr se excedieron en el evento asociado al EAF 164-2023 del mes de abril de 2023 y desde ese momento se registra EnS para el punto de control BA S/E LAS BALANDRAS 12KV (COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A.).

Anexo 2: Estado de completitud y calidad de información solicitada a Empresas Distribuidoras

Solicitud Neomante	Fecha efectiva inicio	Distribuidora Involucrada	S/E Afectada	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario DCO
SD2024097429	04-10-2024	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E Central Taltal (Enel Generación)	Parcial	SI	No envía justificación y/o corrección para el Alimentador Paposo, que en S/E Taltal tiene diferencia en hora de inicio de Desconexión de 51 minutos posterior a la hora informada en la Solicitud de Desconexión.
SD2024105518	12-10-2024	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E Quirihue	Parcial	SI	No envía mecanismo de recuperación de las cargas asociadas a los Alimentadores Cobquecura, Los Presidentes, Trehuaco y Vegas Verdes, que tienen horas de disponibilidad equivalentes previos a la hora de término de la solicitud de desconexión.
SD2024102141	23-10-2024	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E Tap Off Cuya S/E Tap Off Vitor	SI	SI	La información recibida de la empresa distribuidora Compañía General de Electricidad S.A. fue recibida en plazo y en forma, e incorporada al cálculo.
SD2024102146	24-10-2024	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E Tap Off Cuya S/E Tap Off Vitor	SI	SI	La información recibida de la empresa distribuidora Compañía General de Electricidad S.A. fue recibida en plazo y en forma, e incorporada al cálculo.
SD2024097866	06-10-2024	Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER S.A.	S/E Victoria	NO	-	No envía anexo con los alimentadores que fueron afectados según la Solicitud de Desconexión SD2024097866 para la S/E con consumos afectados mencionada (Solicitado en comunicación DE05942-24).

Solicitud Neomante	Fecha efectiva inicio	Distribuidora Involucrada	S/E Afectada	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario DCO
SD2024104694	10-10-2024	Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER S.A.	S/E Loncoche	NO	-	No envía anexo con los alimentadores que fueron afectados según la Solicitud de Desconexión SD2024104694 para la S/E con consumos afectados mencionada (Solicitado en comunicación DE05942-24).
SD2024104694	10-10-2024	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	S/E Loncoche	Parcial	SI	No envía justificación y/o corrección para el Alimentador Loncoche, que en S/E Loncoche tiene diferencia en hora de inicio de Desconexión de 9 minutos anteriores a la hora informada en la Solicitud de Desconexión. No envía mecanismo de recuperación de las cargas asociadas al Alimentador Loncoche, que tienen horas de disponibilidad equivalentes previos a la hora de término de la solicitud de desconexión.
SD2024104547	20-10-2024	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	S/E Panguipulli	Parcial	SI	No envía mecanismo de recuperación de las cargas asociadas a los Alimentadores Malalhue, Panguipulli, Lican Ray y Conaripe-Liñique, que en S/E Panguipulli tienen horas de disponibilidad equivalentes previos a la hora de término de la solicitud de desconexión.

Solicitud Neomante	Fecha efectiva inicio	Distribuidora Involucrada	S/E Afectada	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario DCO
SD2024097866	06-10-2024	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.	S/E Victoria	Parcial	SI	<p>No envía justificación y/o corrección para el Alimentador Victoria Ciudad, que en S/E Victoria tiene diferencia en hora de inicio de Desconexión de 26 minutos anterior a la hora informada en la Solicitud de Desconexión.</p> <p>No envía mecanismo de recuperación de las cargas asociadas a los Alimentadores que tienen horas de disponibilidad equivalentes previos a la hora de término de la solicitud de desconexión.</p>
SD2024104694	10-10-2024	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.	S/E Loncoche	SI	SI	La información recibida de la empresa distribuidora Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. indica que no existieron clientes afectados en la solicitud de trabajo asociada.
SD2024113272	31-10-2024	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.	S/E Los Sauces	Parcial	SI	<p>No envía justificación y/o corrección para el Alimentador Los Sauces Lumaco en S/E Los Sauces, que tienen diferencia en hora de inicio de Desconexión de 16 minutos anterior a la hora informada en la Solicitud de Desconexión.</p> <p>No envía mecanismo de recuperación de las cargas asociadas a los Alimentadores que tienen horas de disponibilidad equivalentes previos a la hora de término de la solicitud de desconexión.</p>

Solicitud Neomante	Fecha efectiva inicio	Distribuidora Involucrada	S/E Afectada	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario DCO
SD2024105052	24-10-2024	Compañía Eléctrica del Litoral S.A.	S/E El Totoral	SI	SI	La información recibida de la empresa distribuidora Compañía Eléctrica del Litoral S.A. fue recibida en plazo y en forma, e incorporada al cálculo.
SD2024105420	25-10-2024	Compañía Eléctrica del Litoral S.A.	S/E Las Balandras	Parcial	SI	No envía justificación y/o corrección para los Alimentadores Balandras y Zañartu, que en S/E Las Balandras tiene diferencia en hora de inicio de Desconexión de 11 minutos anterior a la hora informada en la Solicitud de Desconexión.

Anexo 3: Estado de completitud y calidad de información solicitada a Clientes Libres en Transmisión

Solicitud Neomante	Fecha efectiva inicio	Distribuidora Involucrada	S/E Afectada	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario DCO
SD2024104822	10-10-2024	Bioenergías Forestales SpA	S/E TER Laja	SI	SI	La información recibida de la empresa Bioenergías Forestales SpA fue recibida en plazo y en forma, e incorporada al cálculo.

COMPROBANTE RECEPCION SEC DE CARTA DE 06453-24 Y 2 ARCHIVOS ZIP

De: info@sec.cl <info@sec.cl>

Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 6:58

Para: Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>

Asunto: Informa Ingreso OP Virtual N°297297



Estimado(a) Coordinador Electrico Nacional

La informacion enviada, a nuestra Oficina de Partes Virtual, ha sido recibida exitosamente y registrada con el N° de OP **297297**, si cumple todos los patrones necesarios, procederemos a realizar el ingreso a nuestros sistemas, para ser derivado a la oficina SEC SANTIAGO.

¡Gracias por comunicarse con la SEC!

www.sec.cl

*Este es un mensaje automatico y solo tiene fines informativos, por lo que le solicitamos no responder el presente mail.
Se ha enviado sin tildes u otros caracteres especiales a fin de evitar posibles errores de lectura a traves de su software de correo electronico.*

