

Santiago, 06 de diciembre de 2024  
**DE 06298-24**

Señor  
Juan Alfonso Veloso Molina  
Encargado Titular  
**Sistema de Transmisión del Sur S.A.**  
Presente

**Ref.:** Desconexión forzada del transformador  
Nº1 66/13.2 kV de S/E Deuco.


De mi consideración:

Me refiero a la desconexión forzada del transformador Nº1 66/13.2 kV de S/E Deuco, ocurrida a las 10:50 horas del día 01 de agosto de 2024, en la cual se involucran instalaciones de su representada.

Al respecto, con el objetivo de aclarar debidamente las causas y consecuencias de los eventos en cuestión, en conformidad con lo que establece el Título 6-7, y en particular, el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, y en virtud de las modificaciones aplicadas al proceso de los Estudios para Análisis de Falla, instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante las Resoluciones Exentas Nº30989-2019 y Nº30891-2019, solicito a usted remitir al Coordinador **antes de las 18:00 horas del día 13 de diciembre de 2024**, la siguiente información:

- Causas detalladas de las incorrectas operaciones del relé Buchholz del transformador de poder Nº1 66/13.2 kV de S/E Deuco ocurridas el día 01 de agosto de 2024.
- Ingreso del respectivo Informe de Limitación en la plataforma Neomante del Coordinador, asociado a la indisponibilidad del relé Buchholz del transformador de poder de S/E Deuco. En caso de ya encontrarse normalizado el relé Buchholz, de todas formas, se debe ingresar el Informe de Limitación asociado, y proceder con su cierre según los procedimientos habituales.
- Medidas correctivas, junto con su estado de implementación, asociadas a la normalización del relé Buchholz del transformador de poder de S/E Deuco. En caso de no encontrarse ejecutadas las labores correspondientes a la fecha, se solicita enviar el cronograma de trabajo actualizado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**Gretchen Zbinden V.**

**Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:

Sr. Kandinsky Dintrans Pérez - Encargado Suplente Sistema de Transmisión del Sur S.A.  
NGM/JPC/adr