

CORRELATIVO DE 06498-24

Asunto: Plan de Acción por EAF 124-2024 - Falla en la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko - RESPONDE A DE03185-24

De: Jorge Luis Gallegos Mellado <Jorge.Gallegos@coordinador.cl>

Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 10:46

Para: Claudio.Gutierrez@mainstreamrp.com

CC: pablo.marcos@mainstreamrp.com; DAOP <daop@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>

Asunto: Plan de Acción por EAF 124-2024 - Falla en la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko - RESPONDE A DE03185-24

Señor

Claudio Gutiérrez García

Encargado Titular

Huemul Energía SpA

(Reemplaza a AR Pampa S.A.)

Presente

Junto con saludar, con respecto a la falla en la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko, ocurrida a las 07:32 horas del día 31 de marzo de 2024, y en base a lo manifestado en su carta CH140-2024 del 17 de mayo de 2024 (adjunta), con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se solicita remitir a más tardar a las **18:00 horas del día 13 de diciembre de 2024** la siguiente información:

- Confirmación de ejecución exitosa de las tareas necesarias para corregir el comportamiento incorrecto del esquema de comparación direccional (85C) de la línea 220 kV Tigre - Farellón, el cual operó ante una falla localizada fuera de su zona de cobertura, lo que fue comprometido por su representada para ser concretado en el día **30 de noviembre de 2024**.

Agradeciendo de antemano su respuesta, **la que deberá ser cargada en el Sistema de Correspondencia del Coordinador** (cuyo número de correlativo de carta será notificado a través de dicho sistema), con el fin de disponer de los antecedentes necesarios para proceder con el cierre del Plan de Acción en la plataforma que posee la SEC para tales efectos.

Saluda atentamente,



Jorge Luis Gallegos Mellado
Ingeniero del Departamento de Análisis de la Operación
Gerencia Operación
Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6300

www.coordinador.cl