

CORRELATIVO DE 06501-24

Asunto: EAF 507-2024 - Falla en la línea 66 kV San Fernando - Teno - RESPONDE A DE06985-24

De: Jorge Luis Gallegos Mellado <Jorge.Gallegos@coordinador.cl>

Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 10:11

Para: vagutierrezg@cgedistribucion.cl

CC: cmetayer@cge.cl; Marcelo Quezada Soto <mquezadas@cgetransmision.cl>; DAOP <daop@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>

Asunto: EAF 507-2024 - Falla en la línea 66 kV San Fernando - Teno - RESPONDE A DE06985-24

Señor

Víctor Gutiérrez González

Encargado Titular

CGE Transmisión S.A.

Presente

Junto con saludar, con respecto a la falla en la línea 66 kV San Fernando - Teno, ocurrida a las 17:05 horas del día 19 de octubre de 2024, y en base a lo manifestado en su carta CGET N°01967-2024 del 29 de noviembre de 2024 (adjunta), con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se solicita remitir a más tardar a las **18:00 horas del día 13 de diciembre de 2024** la siguiente información:

- En vista de que se modifica el fenómeno físico del evento a OPE18 “Disminución de distancia eléctrica”, el cual la SEC lo define como de origen interno, mientras que su representada lo declara como Fuerza Mayor, se solicita remitir los siguientes antecedentes:
 - Registro fotográfico del punto exacto de la falla, dado que las fotografías enviadas no lo muestran.
 - Informe técnico de las posibles causas de la no detección de la disminución de distancia eléctrica durante las inspecciones o mantenciones realizadas.
 - Informe público y conocido que acredite la condición del viento el día de la falla.
 - Informe técnico que justifique que las condiciones de diseño de la instalación fueron sobrepasadas por el viento presente el día de la falla.

Agradeciendo de antemano su respuesta, **la que deberá ser cargada en el Sistema de Correspondencia del Coordinador**, cuyo número de correlativo de carta será notificado a través de dicho sistema.

Saluda atentamente,



Jorge Luis Gallegos Mellado
Ingeniero del Departamento de Análisis de la Operación
Gerencia Operación
Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6300

www.coordinador.cl