

Santiago, 11 de diciembre de 2024  
**DE 06530-24**

Señora  
María José Reveco  
Encargada Titular  
**Transelec S.A.**  
Presente

**Ref.:** Falla en línea 154 kV  
Tinguiririca - Punta de Cortés N°2.

De mi consideración:

Me refiero a la falla en la línea 154 kV Tinguiririca - Punta de Cortés N°2, ocurrida a las 22:25 horas del día 01 de agosto de 2024, en el cual se vieron involucradas instalaciones de su representada.

Al respecto, con el objetivo de aclarar debidamente las causas y consecuencias de los eventos en cuestión, en conformidad con lo que establece el Título 6-7, y en particular, el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, y en virtud de las modificaciones aplicadas al proceso de los Estudios para Análisis de Falla, instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante las Resoluciones Exentas N°30989-2019 y N°30891-2019, solicito a usted remitir al Coordinador **antes de las 18:00 horas del día 18 de diciembre de 2024**, la siguiente información:

- Registros de eventos y/o oscilográficos que permitan evaluar el modo de operación de todos los interruptores de S/E Punta de Cortés de su propiedad, que abrieron ante este evento, junto con el correspondiente análisis.
- En caso de no disponer de los registros de eventos solicitados en la viñeta anterior, se deberá informar su motivo, así como las medidas correctivas destinadas a evitar su reiteración, junto con un cronograma de trabajo detallado.
- Estado de avance de las medidas correctivas de corto plazo informadas por su representada, la cual informa que: *“se corregirá estampa de tiempo de sistema secundario de paño A10 de S/E Tinguiririca”*. En caso de no encontrarse ejecutadas a la fecha las labores correspondientes, se solicita enviar el cronograma de trabajo actualizado.
- Antecedentes complementarios respecto del cierre de los interruptores de S/E Punta de Cortés de su propiedad observados en los registros SITR del Coordinador, asociados a la barra N°2 de S/E Punta de Cortés, realizados en torno a las 20:36 horas, en particular, el detalle pormenorizado de las maniobras realizadas para la normalización de las instalaciones.
- Otros antecedentes que su representada considere relevantes en relación con lo solicitado.



Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

**Gretchen Zbinden V.**  
**Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:

Sr. Alfredo Cárdenas - Encargado Suplente Transelec S.A.  
NGM/JPC/adr