

CORRELATIVO DE06637-24 responde a ingreso OP02842-24.

Asunto: Correlativo DE06637-24. Correo respuesta a ingreso OP02842-24 de la SEC.
Derivación de SAIP. Responde SAIP 350-2024.

De: Transparencia <Transparencia@coordinador.cl>

Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2024 14:39

Para: marcos.escobar98@outlook.com

Asunto: RESPONDE SAIP 350-2024

Estimado Marcos:

Nos dirigimos a usted en respuesta a su reciente solicitud de acceso a la información pública, la cual fue canalizada y registrada a través del sistema de Transparencia del Coordinador Eléctrico Nacional.

La llegada de la línea El Peumo - Santa Rosa, en el extremo de S/E El Peumo, se compone del paño B1 con equipo serie combinado por el desconectador 89B1 e interruptor 52B1.

No se dispone de antecedentes de si lo ubicado a espaldas de estos equipos, en dirección hacia la subestación, corresponde a una barra o a alguna extensión de línea. Se sugiere consultar al propietario y/o corroborarlo en visita a la S/E.

Por su parte, respecto de la llegada de la línea Las Arañas - El Peumo, en el extremo de S/E El Peumo, se trata de una conexión física a la barra, sin equipos que conformen un paño de línea.

Saludos cordiales,

Equipo Transparencia
Coordinador Eléctrico Nacional