

## **CORRELATIVO DE06639-24 responde a ingreso DE06797-24.**

---

**Asunto:** Correlativo DE06639-24. Correo respuesta a ingreso DE06797-24 de PF Nuevo Quillagua SpA: 3118 - Normalización Tap Off Quillagua a S/E Frontera - Respuesta SEO.

**Importancia:**  
Alta

---

**De:** Javier Verdugo Pérez <javier.verdugo@coordinador.cl>

**Enviado el:** jueves, 12 de diciembre de 2024 14:59

**Para:** Miguel Ángel Alarcon González <malarcon@grenergy.eu>

**CC:** csoto@grenergy.eu; Claudio Felipe Peña Peña <cfpena@grenergy.eu>; Conexiones <Conexiones@coordinador.cl>; María Gabriela Malavé Ortíz <maria.malave@coordinador.cl>; Angel Sandoval Vergara <angel.sandoval@coordinador.cl>; Mauricio Covarrubias Romo <Mauricio.Covarrubias@coordinador.cl>; Javier Verdugo Pérez <javier.verdugo@coordinador.cl>

**Asunto:** 3118 - Normalización Tap Off Quillagua a S/E Frontera - Respuesta SEO

**Importancia:** Alta

Sr. Miguel Ángel Alarcón González  
Encargado Titular  
Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA  
Presente,

Responde a: DE06797-24

Junto con saludar y esperando te encuentres bien informo que la Solicitud de Entrada en Operación (SEO) ingresada por vuestra representada en fecha 25 de noviembre del 2024, por medio de carta GR-CHL0006A-697/2024 (correlativo DE06797-24 en sistema de correspondencia) junto a su declaración jurada fue declarada no admisible debido a que la Declaración Jurada indica que en fecha 25-11-2024 el proyecto no presentaba más pendientes, fecha en la cual aún se encontraba en revisión antecedentes de información técnica entre otros.

Por lo anterior, se precisa el reingreso de SEO del proyecto con actualización de fecha de la declaración jurada, donde se informe que el proyecto no presenta pendientes desde el 11-12-2024, junto con contar con ambos documentos (SEO y DJ) firmados por encargado titular o suplente de vuestra representada frente al Coordinador o adjuntando documento que acredite la representatividad legal del firmante para con la empresa, lo anterior por medio de sistema de correspondencia y posterior carga en PGP.

Saludos y que tengas un excelente día,



Javier Verdugo Pérez  
Ingeniero de Departamento Conexiones  
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Santiago de Chile  
Tel: +56 2 2424 6300

[www.coordinador.cl](http://www.coordinador.cl)