



Santiago, 12 de diciembre de 2024

ENGIE N°278/2024

**Sra.
Gretchen Zbinden V.
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional**

Asunto: Observaciones al Informe Desempeño Servicios Complementarios prestados durante el mes de noviembre de 2024.

[1] Carta DE06437-24 del 6 de diciembre de 2024.

Presente

De nuestra consideración,

Nos referimos a su carta DE06437-24, ref. [1], donde comunica el Informe Desempeño Servicios Complementarios prestados durante el mes de noviembre de 2024. Al respecto, se informan nuestras observaciones en Anexo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Pablo Jorquera Riquelme
Encargado Titular
ENGIE Energía Chile S.A.

ENGIE

Isidora Goyenechea 2800, piso 16, Las Condes.
Santiago de Chile

www.engie.cl



Anexo

CTA

Fecha	Hora	Respuesta CPF+ (Fact_CPF+)	Respuesta CPF- (Fact_CPF-)	Disponibilidad (Fdis_CPF)	Desempeño (DCPF)	Factor de Desempeño (Fd_CPF)	Cuenta con equipo registrador validado	comentarios
13-11-2024	20	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	SI	Unidad subiendo carga desde 120 a 150 MW
13-11-2024	22	67.00%	67.00%	100.00%	67.00%	0.00%	SI	Variación de carga según frecuencia en 160 MW
13-11-2024	23	No Participó	83.00%	100.00%	83.00%	83.00%	SI	Variación de carga según frecuencia en 160 MW
14-11-2024	7	67.00%	67.00%	100.00%	67.00%	0.00%	SI	Unidad bajando carga desde 150 a 110 MW
14-11-2024	19	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	80.00%	SI	Unidad subiendo carga desde 100 a 140 MW
14-11-2024	20	No Verificable	No Verificable	100.00%	0.00%	0.00%	SI	Unidad bajando carga desde 140 a 120 MW, Unidad subiendo de 120 a 145 MW