

Santiago, 13 de diciembre de 2024
DE 06539-24

Señor
Juan Alfonso Veloso Molina
Encargado Titular
Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
Presente

Ref.: Desconexión forzada del transformador N°3 110/12 kV de S/E La Reina.


De mi consideración:

Me refiero a la desconexión forzada del transformador N°3 110/12 kV de S/E La Reina, ocurrida a las 20:25 horas del día 11 de agosto de 2024, en la cual se vieron involucradas instalaciones de su representada.

Al respecto, con el objetivo de aclarar debidamente las causas y consecuencias de los eventos en cuestión, en conformidad con lo que establece el Título 6-7, y en particular, el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, y en virtud de las modificaciones aplicadas al proceso de los Estudios para Análisis de Falla, instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante las Resoluciones Exentas N°30989-2019 y N°30891-2019, solicito a usted remitir al Coordinador **antes de las 18:00 horas del día 20 de diciembre de 2024**, la siguiente información:

- Cronograma de trabajo, con fechas definidas, que incluya las tareas asociadas a configurar adecuadamente los registros de señales digitales del relé de la protección diferencial 87T3 del transformador N°3 de S/E La Reina.
- Otros antecedentes que su representada considere relevantes en relación con lo solicitado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Gretchen Zbinden V.
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Kandinsky Dintrans Pérez - Encargado Suplente Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.