

SANTIAGO, 12 de diciembre de 2024

N° DOCURED 1562007

Señor

Rodrigo Espinoza

Gerente de Operación

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Presente

REF.: Respuesta DE06092-24 Desconexión forzada de la línea Carrera Pinto – Seccionadora San Andres en 220 kV.

De nuestra consideración:

Con respecto a la desconexión forzada de la línea Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés en 220 kV, adjuntamos Estudio Coordinación Ajuste de Protecciones, en donde se establece que las protecciones actuales están ajustadas correctamente y no se proponen nuevos ajustes.

En caso de consultas o aclaraciones, quedamos disponibles para que nos contacte a través del correo electrónico planificaciontx@saesa.cl.

Sin otro motivo particular, le saluda atentamente.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.

KANDINSKY DINTRANS PEREZ

Gerente Comercial de Transmisión

Grupo SAESA

Incl.: Lo indicado