

Santiago, 19 de diciembre de 2024

ENGIE N°283/2024

Señor
Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

Asunto: Solicitud de Uso de Capacidad Técnica Disponible Proyecto BESS Posada.

Presente

De nuestra consideración,

Por medio de la presente informo a Usted que ENGIE Energía Chile S.A. da inicio a la Solicitud de Uso de Capacidad Técnica Disponible (SUCTD), para la conexión del Proyecto BESS Posada a la S/E Elevadora Posada 220/33 kV.

El Proyecto BESS Posada consiste en un sistema de almacenamiento de energía de 50 MW en inyección y 50 MW en retiro, que se conectará en barra de media tensión 33 kV de la S/E Elevadora Posada 220/33 kV de Propiedad de ENGIE Energía Chile S.A.

La S/E Elevadora Posada 220/33 kV se conecta con S/E Palpana 220 kV (Propiedad de ENGIE Energía Chile S.A.) mediante una línea 1x220kV Elevadora Posada - Palpana de 10 km de longitud aproximadamente.

La presentación de la SUCTD de este Proyecto se debe al uso de instalaciones del Sistema de Transmisión Dedicada (STD), en particular para la siguiente instalación:

- S/E Radomiro Tomic (propiedad de Codelco Chile – División Radomiro Tomic.)

La presente solicitud se presenta con el Formulario requerido.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Pablo Jorquera Riquelme
Encargado Titular
ENGIE Energía Chile S.A.