

Santiago, 20 de diciembre de 2024
DE 06777-24

Señor
Pablo Jorquera Riquelme
Encargado Titular
Edelnor Transmisión S.A.
Presente

Ref.: Desconexión forzada de la línea
110 kV Capricornio - Alto Norte.

De mi consideración:

Me refiero a la falla en el pararrayos de la fase A del paño HT1 de S/E Tap Off El Negro, ocurrida a las 08:54 horas del día 25 de noviembre de 2024, la cual provocó la desconexión forzada de la línea 110 kV Capricornio - Alto Norte y la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Liqcau, este último equipo propiedad de su representada.


Al respecto, con el objetivo de aclarar debidamente las causas y consecuencias del evento en cuestión, en conformidad con lo que establece el Título 6-7, y en particular, el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS), y en virtud de las modificaciones aplicadas al proceso de los Estudios para Análisis de Falla, instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante las Resoluciones Exentas N°30989-2019 y N°30891-2019, solicito a usted remitir a este Coordinador **antes de las 18:00 horas del día 30 de diciembre de 2024** lo siguiente:

- Plan de trabajo para incorporar en el registro de eventos del relé GE-F60 del paño HT1 de S/E Liqcau, los sistemas de protección que se activan y provocan la orden de trip sobre el interruptor 52HT1.

Lo anterior, debido a que, en el registro de eventos incluido en el Informe de Falla de 5 días remitido por la empresa Engie Energía Chile S.A., asociado a la desconexión del interruptor 52HT1 de S/E Liqcau, no se aprecia la activación ni la orden de trip de la protección 67N operada.

- Eventuales medidas correctivas adoptadas.
- Otros antecedentes que Edelnor Transmisión S.A. considere relevantes en relación con el comportamiento de las protecciones y/o con lo solicitado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Gretchen Zbinden V.
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Paul Baillarie Rosenmann - Encargado Suplente Edelnor Transmisión S.A.
PPV/adr