

Señora
Gretchen Zbinden V.
Subgerente de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional
Santiago, Chile

Santiago, 20 de diciembre de 2024

n/ref: CE-168-2024-AlfaTX – Responde carta DE06522-24 "Falla en línea 110 kV Pirque – Puente Alto".

De nuestra consideración,

En relación con su carta DE06522-24 relacionado con "Falla en la línea 110 kV Pirque – Puente Alto, ocurrida a las 06:36 horas del día 24 de octubre de 2024", donde solicita mayor información, podemos señalar lo siguiente:

- Registros oscilográficos y de eventos de los sistemas de protección del paño F1 de S/E Central Carena, junto con un análisis de su desempeño en función de sus ajustes.
Adicionalmente, se solicita aclarar si se produjeron operación de protecciones de instalaciones de su representada en S/E Puente Alto (CMPC) (El Raco), incluyendo los registros oscilográficos, de eventos y los análisis respectivos en caso de que correspondiese.

R: Se adjunta anexo 1, donde se comparte el registro oscilográfico y eventos de los sistemas de protección del paño F1 de S/E Central Carena, junto al análisis de desempeño. En el paño F de S/E Puente Alto (CMPC) (El Raco) no existió operación de protecciones.

- Eventuales medidas correctivas adoptadas.

R: No existen medidas correctivas que adoptar.

- Otros antecedentes que Alfa Transmisora de Energía S.A considere relevantes en relación con el comportamiento de las protecciones y/o con lo solicitado.

R: No existen otros antecedentes que aportar.

Sin otro particular le saluda atentamente,

David Zamora Mesías
Gerente de Operaciones
Alfa Transmisora de Energía S.A.