

Santiago, 26 de diciembre de 2024

ENGIE N°288/2024

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Asunto: Informa cierre de compromiso "Implementación de señales SITR paño CT2 de Subestación Pozo Almonte".

Presente

[1] Carta del Coordinador Eléctrico Nacional DE 02146-24 del 25 de abril de 2024.
[2] Carta ENGIE N°118/2024 de 17 de mayo de 2024.

De nuestra consideración,

En relación con la carta de la Ref. [1], mediante la presente, se informa que con fecha 26 de diciembre de 2024 se da por cerrado el compromiso en el cual el Coordinador solicita a Engie Energía Chile el envío de las señales de potencia del paño CT2 de Subestación Pozo Almonte.

La señal de potencia activa y reactiva del paño CT2 de S/E Pozo Almonte están siendo enviadas a través del SITR mediante los siguientes TAG ICCP:

Señal	Tag ICCP
Potencia activa paño CT2 S/E Pozo Almonte	E02PMO_IN0013_INCT2_MW
Potencia reactiva paño CT2 S/E Pozo Almonte	E02PMO_IN0013_INCT2_MVR

El correcto envío de esta señal fue verificada con el departamento de SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,



Pablo Jorquera Riquelme
Encargado Titular
ENGIE Energía Chile S.A.