



Santiago, 26 de diciembre de 2024
Gerencia de Centros de Despacho y Control N°02056-2024


Estimado señor
Rodrigo Espinoza
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref.: DE06760-24 - Desconexión forzada de la línea 66
kV Linares - Chacahuín.

En relación con vuestra carta DE06760-24, recibida el 05 de noviembre 2024, de acuerdo con lo solicitado por desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Chacahuín, registrada a las 15:32 horas del día 04 de diciembre de 2024, la que habría ocurrido producto de una sobrecarga intempestiva por aumento de los excedentes de generación proveniente de la inyección de los PMGD conectados a las redes de distribución de CGE SA. Informamos a Ud. que, en atención a esto, en anexo remitimos nuestra respuesta a cada una de sus consultas.

Quedamos a su disposición para atender consultas sobre el particular.

Saluda Atentamente,



Victor Gutiérrez González
Encargado Titular
Compañía General de Electricidad S.A.
MBR/ICM – JLA