

GM N°2025-012
12 de febrero de 2025

Señorita
Gretchen Zbinden V.
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref: Observaciones a Indicadores Desempeño Servicios Complementarios – enero 2025

En relación con el Informe de desempeño preliminar de servicios complementarios de enero 2025 publicado mediante carta DE 00866-25 de fecha 07 de febrero de 2025, tenemos las siguientes observaciones:

SSCC	Central	Observaciones
CTF	General	Se solicita agregar al documento CTF_202501.csv el valor de la potencia en t0+30 seg, t0+5 min, t0 +5,5 min y t0+6 min.
CPF	Central Nueva Renca	Se solicita realizar la evaluación de desempeño con los archivos que serán enviados al correo dco@coordinador.cl , ya que los cargados automáticamente tienen errores.
CTF	Central Nueva Renca	El día 15/01/2025 en la tabla de evaluación se considera hora de activación a las 13:05 y finalización a las 14:10, en RIO la finalización aparece a las 13:12, se solicita corregir evaluación en función de los horarios de inicio y finalización de activación según RIO. El mismo 15/01/2025 en la tabla de evaluación se considera otra hora de activación a las 13:33 y finalización a las 14:38, en RIO la finalización es a las 13:53. se solicita corregir evaluación en función de los horarios de inicio y finalización de activación según RIO. El día 17/01/2025 para la activación de la 15:45 aparece el evaluador C1 como 0, sin embargo, según nuestros registros se cumple que I2>I0. Se solicita revisar y corregir. Indicando los valores que se usaron para la potencia en t0+30 seg, en t0+5 min, en t0 +5,5 min y en t0+6 min

Sin otro particular, le saluda atentamente



Carolina Vélez K.
Encargada Titular
Generadora Metropolitana SpA

Avda. Apoquindo 3472, oficina 1301
Las Condes, Santiago, Chile
fono: (56-2) 2391 1100