

TÓRTOLA SPA

Nueva Tajamar 481, Torre Ser of 1903

Santiago, Chile

12 de marzo de 2025

Ref.: Respuesta a Carta DE 01452-25 – 08 de marzo de 2025

Desde nuestra consideración,

En respuesta a la carta DE 01452-25 enviada el 08 de marzo de 2025, referente a la solicitud de información sobre el evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional el 25 de febrero de 2025, adjuntamos la información solicitada para su revisión y consideración.

A continuación, detallamos los antecedentes requeridos:

1. **Nombre del PMGD:** PMGD Maikono
2. **Alimentador asociado a la red de media tensión:** Loncura
3. **Empresa distribuidora propietaria de la red de media tensión:** CHILQUINTA ENERGÍA S.A
4. **Potencia generada por el PMGD previo al evento:** 1,7 [MW]
5. **Potencia generada por el PMGD posterior al evento:** 1,65 [MW]
6. **Registros de protecciones operadas sobre el PMGD:** Reconectador abierto por UF
7. **Horario de la reducción y/o desconexión de la generación:** 25/02/2025 15:16:00
8. **Horario de normalización de la generación:** 6/02/2025 09:46:00

Agradecemos su gestión y quedamos a disposición para cualquier consulta.

Atentamente,

Alexis Piwonka

Representante Legal

TÓRTOLA SPA