

Santiago, 2 de mayo de 2025
DE 02582-25

Señora
María José Reveco
Encargada Titular
Transelec S.A.
Presente

Ref.: Solicitud de regularización de proyectos
Modificación No Relevante.

[1] Carta OR-000093-2025, recibida el 24 de
abril de 2025. N° ingreso DE04171-25

De mi consideración:

Por medio de la presente, me refiero a la aplicación del Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI" y a los proyectos de Modificación No Relevante (MNR) iniciados por vuestra representada con este Coordinador, y la carta recibida según Ref.[1].


Al respecto, señalar que debido a que la Declaración Jurada entregada por su representada mediante la referida carta, tiene consignada una fecha que no corresponde al presente año 2025, este Coordinador solicita a Ud. remitir una fe de erratas o una nueva declaración jurada a fin de subsanar la observación indicada.

Así mismo, en el marco de lo establecido en el Art. 13 del citado Anexo Técnico y según se indica en la Tabla N°1 del Anexo a esta comunicación, solicito a Ud. proceder con la entrega de la Declaración Jurada del proyecto NUP 5062 "MNR Reemplazo de los desconectores 89JS-1 y 89JS-2 de S/E Maitencillo 220 kV" a través de la Plataforma de Gestión de Proyectos (PGP) del Coordinador, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de la presente comunicación.

Adicionalmente, su representada deberá gestionar mediante la misma plataforma, conforme a lo indicado en la Tabla N°2 anexa, los requerimientos pendientes que se indican o bien actualizar el cronograma del proyecto según corresponda.

Finalmente, es importante señalar que, si su representada decide desistir de algún proyecto MNR en curso, esto deberá comunicarlo mediante carta a través del sistema de correspondencia del Coordinador.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Carla Hernández O'Ryan
Subgerenta de Interconexión de Proyectos
Coordinador Eléctrico Nacional

MMO/MCR/PAS/FCG

Inc.: Lo indicado

C.c.:

Sr. Alfredo Cárdenas – Encargado Suplente, Transelec S.A.

Sr. Omar Pincheira Roa – Coordinador Titular, Transelec S.A.

Sr. Sebastián Quirland Lazo – Coordinador Titular, Transelec S.A.

Sr. Fabián Concha Cartes – Coordinador Titular, Transelec S.A.

Sr. Luis Cuevas Tapia – Coordinador Suplente, Transelec S.A.

ANEXO

Tabla N°1: Proyecto con Declaración Jurada pendiente

NUP	Proyecto	Fecha PES Real	Pendientes
5062	Reemplazo de los desconectadores 89JS-1 y 89JS-2 de S/E Maitencillo 220 kV.	05-04-2025	Declaración Jurada

Tabla N°2: Proyectos que se requiere actualizar su estado y pendientes.

NUP	Proyecto	Fecha PES Real	Pendientes
1228	Reemplazo del Interruptor 52J24 de SE Charrúa	13-01-2020	Pruebas SITR, Declaración Jurada
1707	Reemplazo interruptor 52J3 de SE Maitencillo	11-11-2020	Pruebas SITR, Declaración Jurada
2932	Incorporación de protección paño JS de S/E Los Vilos 220 kV.	06-05-2022	Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
2094	Reemplazo de los transformadores de corriente del paño JS de SE Cardones.	07-10-2022	Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
3405	Reemplazo del interruptor 52J2 de la S/E Lagunas 220 kV	12-11-2022	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Declaración Jurada
1858	Reemplazo de protección de distancia en paño H2 de SE Maitencillo	12-12-2022	Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
3354	Reemplazo de la Protección del paño H2 de S/E Huasco 110 Kv	12-12-2022	Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
3647	Reemplazo interruptor 52HT1 de S/E Pan de Azúcar	21-03-2023	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Declaración Jurada
3701	Reemplazo de los transformadores de corriente del paño KR de S/E Polpaico 500 kV.	21-05-2023	Print Out Relés Existentes, IT PES, Declaración Jurada
4061	Reemplazo de los transformadores de Corriente del Paño J1-Alto Melipilla 1 en S/E Rapel 220kV	19-07-2023	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Declaración Jurada
4097	Reemplazo de desconectadores 89J4- 1, 89J4-2 y 89J4-3 de S/E Charrúa 220 kV.	04-10-2023	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Declaración Jurada
4000	Reemplazo del transformador de corriente del paño A4 Fase 1 de S/E Hualpén 154 Kv	15-10-2023	Pruebas SITR, Declaración Jurada
4286	Reemplazo de desconectadores 89AR-1 y 89AR-2 de S/E Concepción.	22-10-2023	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Declaración Jurada
3725	Reemplazo de los transformadores de potencial asociados al sistema MAIS de la Barra C de S/E Charrúa 500 kV	26-10-2023	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Declaración Jurada
4357	Reemplazo de los transformadores de corriente del paño HT1 S/E Alto Jahuel 110 kV.	11-11-2023	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Declaración Jurada

3406	Reemplazo de protección paño J8 S/E Maitencillo	28-11-2023	Print Out Relés Existentes, Pruebas End to End, IT PES, Declaración Jurada
4073	Reemplazo de los desconectadores 89J6 – Unidad Generadora TG2A Central Atacama de S/E Atacama 220 kV.	30-11-2023	Pruebas SITR, Declaración Jurada
2967	Reemplazo de los transformadores de corriente del paño JS de S/E Cerro Navia 220 kV	02-12-2023	Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
4329	Reemplazo de la unidad 3 del Autotransformador ATR7 de S/E Concepción	09-12-2023	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Declaración Jurada
3760	Reemplazo del transformador de potencial del paño B1 de S/E Ovalle 66 kV	12-12-2024	Fecha pruebas SITR, Pruebas SITR, Esquema de medidas, Declaración Jurada.
4112	Reemplazo de los transformadores de corriente del paño J2 – Valdivia C1 de S/E Ciruelos 220 kV	22-12-2023	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Declaración Jurada
2989	Reemplazo de los transformadores de potencial del paño J4 de S/E Maitencillo 220 kV	24-01-2024	Pruebas SITR, Declaración Jurada
4728	Reemplazo de relés sincronizadores asociados al paño A3 de S/E Rancagua.	10-05-2024	Print Out Relés Existentes, IT PES, Declaración Jurada
4458	Reemplazo de relés sincronizadores asociados a los paños JT1, JT2, J4, J5, KT1, KT2, K1 y K2 de la S/E Ancoa 220 y 500kV.	17-05-2024	IT PES, Declaración Jurada
3368	Modificación protecciones falla de interruptor paños J3 y J4 de SE Pan de Azúcar	27-05-2024	Print Out Relés Existentes, IT PES, Declaración Jurada
4842	Reemplazo del transformador de potencial asociado al paño J4 – Cautín C1 de S/E Temuco 220kV.	28-06-2024	Esquema Medidas, IT PES, Declaración Jurada
4843	Reemplazo del transformador de potencial asociado al paño J3 – Cautín C2 de S/E Temuco 220kV.	28-06-2024	Esquema Medidas, IT PES, Declaración Jurada
4845	Reemplazo del transformador de potencial asociado al paño J2 – Los Peumos C1 de S/E Temuco 220kV.	30-06-2024	Esquema Medidas, IT PES, Declaración Jurada
4858	Reemplazo de los transformadores de corriente del paño J4 de la S/E Temuco.	28-07-2024	Fecha Pruebas, Pruebas SITR, IT PES, Declaración Jurada
4424	Reemplazo de los transformadores de corriente asociados al paño J6 - El Laurel C1 de S/E Valdivia 220kV.	13-11-2024	Pruebas SITR, Esquema Medida, Declaración Jurada
3748	Reemplazo de la protección diferencial de barras 87B de S/E Quillota 220 kV	18-11-2024	Fecha Pruebas SITR, Pruebas SITR, Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
4825	Reemplazo de transformador de corriente asociado al paño JCE1 de S/E Charrúa 220kV.	07-12-2024	Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
4974	Reemplazo de transformadores de potencial del paño J6 y J7 en S/E Alto Jahuel	22-12-2024	Esquema Medidas, Declaración Jurada
5063	Reemplazo de la protección del paño C2 en la S/E Itahue 13,8 kV.	26-01-2025	Print Out Relés Existentes, IT PES, Declaración Jurada

4989	Reemplazo de los transformadores de corriente del paño B4 de S/E Charrúa.	26-02-2025	Pruebas SITR, Esquema Medida, Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
3758	Reemplazo de la Protección de distancia en paño JT4 en la S/E Ancoa 220 Kv	No informada	IT PES, Declaración Jurada
4222	Reemplazo de la protección sistema 1 del paño B3 de S/E Pullingue 66 kV.	No informada	IT PES, Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
4223	Reemplazo de la protección sistema 1 del paño B1 de S/E Los Lagos 66 kV.	No informada	IT PES, Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada
4891	Reemplazo de los desconectores 89H5-1, 89H5-2/2T y 89H5-3 de S/E Alto Jahuel 110 kV.	No informada	Declaración Jurada
4023	Reemplazo de la Protección de distancia en paño J7 de S/E Encuentro 220 kV	No informada	Print Out Relés Existentes, Declaración Jurada